

Zadavatel:

STAREZ – SPORT, a. s.

se sídlem Křídlovická 34, 603 00 Brno,

IČO: 269 32 211

Veřejná zakázka:

Oprava bazénového potrubí – MPSL

zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon)

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel ve výše uvedené veřejné zakázce poskytuje níže uvedené vysvětlení / doplnění
zadávací dokumentace.

Vysvětlení / doplnění č. I

1. (žádost obdržena dne 20. 1. 2023):

- **V technické zprávě je uvedeno, že rekonstrukce akumulční nádrže je řešeno samostatným projektem. Na výkrese nádrže (106) je uvedeno rozhraní projektů: modře projekt 25 m bazénu / červeně rekonstrukce akumulční nádrže. Není mi jasné, jaké dodávky a práce týkající se výkresu 106, jsou součástí této zakázky, jelikož ve výkazu výměr to uvedeno detailněji dle mého názoru není.**
- **V technické zprávě jsou uvedeny požadavky potrubí, tvarovek a armatur. Plastové potrubí je požadováno v PN10, což u větších dimenzí (DN400 a výše) není na trhu v tomto materiálu dostupné. Chtěl bych se zeptat, jaké jsou provozní hodnoty v těchto potrubích, zda tento požadavek není předimenzován a zbytečně nebude prodražovat dodávky.**
- **Ve výkazu výměr a výkresech nejsou uvedeny spoje potrubí, jelikož potrubí je dodáváno v délce max. 6 m. Jak tuto skutečnost zohlednit v rozpočtu?**
- **Jsou nějaké speciální požadavky na pohony (elektroventil DN25 a 4xservopohon uzavírací klapky DN125)**

Odpověď zadavatele:

- Ad 1) Součástí zakázky jsou potrubní rozvody označeny černě, tak jako je uvedeno v legendě potrubních rozvodů.
- Ad 2) Potrubní rozvody PN10 v dimenzích DN400 a výš jsou běžně dostupné. Nižší tlakovou třídu zadavatel neschvaluje a dle jeho názoru se nejedná o prodražování.
- Ad 3) Potrubní rozvody se dodávají s napojovacím hrdlem, spoje proto není potřeba nijak zohledňovat v rozpočtu.
- Ad 4) Speciální požadavky nejsou. Musí odolávat danému prostředí a musí být určeny pro daný účel.