

<div>ivent</div> <div>IVENT PRO s.r.o. Vinohrady 10, 63900 Brno</div>				TABULKA VÝKONŮ VZT ZAŘÍZENÍ										
				název zakázky: Bazén Lužánky - Chlorovna						Zak. číslo : 23_Z006				
profese VZT/KLM														01/2023
AKCE:				VZT - ZAŘÍZENÍ					Ohříváč			Koordinace -OVL/NAP		
				základní parametry					Elektrický ohříváč					
				Q _v	p _{ext}	P ₁	proud	Napětí	Topný výkon Q _t	Proud	Napětí			
Číslo pozice	Název	umístění zařízení	počet	Q _v	p _{ext}	P ₁	proud	Napětí	Topný výkon Q _t	Proud	Napětí	Ovládání	Napájení	Poznámka
		č.m./patro	ks	m ³ /h	Pa	kW	A	V	kW	A	V	Autonomní MaR	SI	dopřesnění
	Bazén Lužánky - chlorovna													
	Větrání chlorovny													
	Ovodní ventilátor	chlorovna	1	300	250	0,18	0,68	400	-	-	-	ELE	ELE	Ventilátory budou spínány samostatným tlačítkem.

