

Zadavatel:

STAREZ – SPORT, a. s.

se sídlem Křídlovická 34, 603 00 Brno,

IČO: 269 32 211

Veřejná zakázka:

Částečná výměna oken a dveří - MBS

zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon)

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel ve výše uvedené veřejné zakázce poskytuje níže uvedené vysvětlení / změnu /
doplnění zadávací dokumentace.

Vysvětlení / změna / doplnění č. I

1. (žádost obdržena dne 28. 4. 2023):

Vážený zadavateli,

žádáme Vás tímto o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Požaduje zadavatel v rámci montáže použít dle normy ČSN 730540-2 pro osazování otvorových výplní do stavebních konstrukcí parotěsné a paropropustné pásky? Do jaké položky tyto pásky máme případně zahrnout? Do montáže PVC a AL oken? Samostatná položka pro dodávku a montáž pásek ve VV není uvedena.

Dotaz č. 2:

Žádáme o upřesnění požadavku u kování.

V TZ je u položek č. 1 až 4 uvedeno Kování: celoobvodové kování se zvýšenou bezpečností

Co konkrétně tímto zadavatel má na mysli? Jedná se o bezpečností body v kování (počet)?

Dotaz č. 3:

Položka č. 9 až 13 obsahuje zasklení $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. S touto hodnotou U_g nelze dosáhnout $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$. Mají být i tyto položky s trojsklem nebo může být hodnota $U_w = 1,1$ (s dvojsklem $U_g = 1,1$)?

Odpověď zadavatele:

Ad 1)

Ano, zadavatel požaduje v rámci montáže použít dle normy ČSN 730540-2 pro osazování otvorových výplní do stavebních konstrukcí parotěsné a paropropustné pásy. Žádáme o zahrnutí těchto položek do montáže PVC a Al oken.

Ad 2)

Zadavatel popisem uvádí, že očekává bezpečnost vyšší než základní. Tedy minimum je následující úroveň - bezpečnost RC1 (dříve WK1, nebo vyšší – dle výrobce a nabídky).

Ad 3)

Zadavatel chybně použil hodnotu zasklení. Položky 9-13 mají být s dvojsklem a tedy s hodnotou $U_w = 1,1$ (s dvojsklem $U_g = 1,1$).

Zadavatel předkládá přílohou tohoto vysvětlení doplněnou technickou specifikaci s výše uvedenými změnami a doplněními.

Zadavatel zároveň posunuje lhůtu pro podávání nabídek do **5. 5. 2023 do 12:00 hodin**.