

Zadavatel:

STAREZ – SPORT, a. s.

se sídlem Křídlovická 34, 603 00 Brno,

IČO: 269 32 211

Veřejná zakázka:

Rozšíření sociálního zázemí pro baseballový stadion

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel ve výše uvedené veřejné zakázce poskytuje v souladu s ustanovením § 98 a § 99 ZZVZ níže uvedené vysvětlení / doplnění zadávací dokumentace.

Vysvětlení / doplnění č. II

1. (žádost obdržena dne 29. 6. 2023):

- 1. Ve výkresové části ASŘ je v popisu uvedeno PUR panel a vysokotlaký laminát, podlaha stěna strop, v dokumentaci PBR je uvedena izolační vata a SDK konstrukce. Jaká varianta je správná?**
- 2. V dokumentaci jsou uvedeny různé hodnoty součinitele prostupu tepla na obvodové, stropní a podlahové konstrukce, můžete nám dát hodnoty , které máme konstrukcemi splnit**
- 3. V projektové dokumentaci ASŘ v listu „rozvody pod deskou“ máte odvodnění sloupky kontejnerů řešeno odvodem do splaškové kanalizace, mohli by jste nám vysvětlit nebo zaslat napojovací detail tohoto napojení v základové konstrukci?**
- 4. Napojení dešťových svodů není u všech výpustí kontejnerů, toto je záměr nebo mají být odvodněny všechny svody všech kontejnerů?**
- 5. Rozvody instalací v návaznosti na nejasnosti s obvodovými konstrukcemi (PUR – vysokotlaký laminát/SDK) budou vedeny po stěnách x uvnitř x v kanálech po povrchu stěn?**
- 6. Z uvedených pohledů stavby, není zřejmé, jak má být fasáda trapézovým plechem provedena, můžete doplnit vizuál nebo výkres? Není nám jasné jestli je fasádní plech součástí kontejnerů přiznaný rám, nebo fasáda je předsazená.**
- 7. Prosíme o doplnění výkresu a technického řešení základových konstrukcí stavebních objektů**

Odpověď zadavatele:

Ad 1.

Konstrukce musí dodržet všechny technické parametry a vlastnosti navrhované konstrukce, např. tepelně izolační parametry (viz ASŘ), požární parametry (viz PBŘ). Tyto parametry mohou být dosaženy jak konstrukcí „PUR“, tak „izolační vatou“. Vnitřní povrch stropů a stěn je požadován vysokotlaký laminát.

Ad 2.

Střecha a podlaha $U=0,12 \text{ W/m}^2\text{K}$, stěna $U=0,13 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Ad 3.

Hrdlo KG potrubí požadované dimenze ze směru ze země končí v úrovni základové desky. Napojení svislého odvodnění na toto hrdlo je v díkci dodavatele modulární stavby dle jím dodávaného systému a tedy typového detailu výrobce.

Ad 4.

Systém odvodnění a počet svislých svodů je na dodavateli modulárního systému dle jím dodávaného systému. Požadavkem je pouze odvod všech dešťových vod ze střech do kanalizace, dešťové vody nemohou vytékat volně na terén.

Ad 5.

Rozvody instalací jsou požadovány uvnitř stěn.

Ad 6.

Trapézový plech je požadován předsazený, bez viditelného rámu.

Ad 7.

Základová konstrukce je patrná z řezu objektem v ASŘ – ve zkratce prefabrikované panely na štěrkovém polštáři. Půdorysné rozměry dle vnějších rozměrů objektů. Vše viz ASŘ.