



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN	NÁZEV	PLOCHA	SKLADBA PODLAHY	SVĚTLÁ VÝŠKA	STĚNY	STROP	PODLAHA
3.01a	Chodba	11,93	N-SP/04	2450	Omitka	SDK podhled	Kaučuk
3.01b	Chodba	3,09	N-SP/04	2450	Omitka	SDK podhled	Kaučuk
3.02	WC + sprcha	3,81	N-SP/05	2600	Omitka + ker. obklad (2000)	SDK podhled	Keramická dlažba
3.03	Sekretariát	12,57	N-SP/04	2650	Omitka	SDK podhled	Kaučuk
3.04	Kuchyně	5,40	N-SP/04	2650	Omitka	SDK podhled	Kaučuk
3.05	Generální ředitel	19,87	N-SP/04	2650	Omitka	SDK podhled	Kaučuk
3.06	Zasedací místnost	15,75	N-SP/04	2650	Omitka	SDK podhled	Kaučuk
3.07	Kancelář	16,86	N-SP/04	2650	Omitka	SDK podhled	Kaučuk
3.08	Ředitel	12,31	N-SP/04	2650	Omitka	SDK podhled	Kaučuk
3.09	WC předsín	3,14	N-SP/05	2600	Omitka + ker. obklad (2000)	SDK podhled	Keramická dlažba
3.10	WC	1,65	N-SP/05	2600	Omitka + ker. obklad (2000)	SDK podhled	Keramická dlažba
3.11	Terasa	39,85	N-ST/02	-	Omitka	-	Betonová dlažba
3.12	Mezipodesta	11,41	-	2800	Omitka	SDK podhled	Teraso

LEGENDA MATERIÁLŮ

- železobetonový nosný skelet
- obvodové a vnitřní zdivo zdivo - nosné
- vnitřní zdivo zdivo - nenosné
- dodatečné zateplení objektu

LEGENDA CHL ZAŘÍZENÍ

- Chladicí výkon vnitřní jednotky
- Venkovní jednotka systému chlazení
- Vnitřní 4cestná kazetová jednotka chlazení
- Vnitřní 1cestná kazetová jednotka chlazení
- Požadavky na navazující profese
- Označení vertikálního potrubí při průchodu stropní kci. o podlaží výše  
Obecně nezáleží na sklonu šipky
- Označení vertikálního potrubí při průchodu stropní kci. o podlaží níže  
Obecně nezáleží na sklonu šipky

LEGENDA POTRUBÍ

- Cu potrubí přímého chlazení (kapalina+pára) - zařízení č.1
- Cu potrubí přímého chlazení (kapalina+pára) - zařízení č.2
- Cu potrubí přímého chlazení (kapalina+pára) - zařízení č.3

POZNÁMKY:

- přesnou polohu, vzhled a barvu koncových prvků nutno koordinovat a schválit s investorem a architektem
- potrubní rozvody nutno před montáží koordinovat se skutečným stavem stavby a ostatními profesemi
- potrubí bude řádně upevněno na závěsech a konzolách. Typ uchycení dle používaného systému prováděcí firmy
- napojení vnitřních jednotek chlazení na odvod kondenzátu - dodávka ZTI včetně zápch. uzávěrky s mech. uzávěrem