

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN	NÁZEV	PLOCHA	SVĚTLÁ VÝŠKA	SKLADBA PODLAHY	STĚNY	STROP	PODLAHA
01.01	Chodba	14,55	2930	N-SP/01	Omítka	SDK podhled	Kaučuk
01.02	WC	1,83	2700	N-SP/03	Omítka + ker. obklad (2000)	SDK podhled	Keramická dlažba
01.03	Úklidová místnost	2,52	2700	N-SP/03	Omítka + ker. obklad (2000)	SDK podhled	Keramická dlažba
01.04	Serverovna	31,10	2600	N-SP/02	Omítka	SDK podhled	Keramická dlažba
01.05	Zasedací místnost	22,18	2700	N-SP/01	Omítka	SDK podhled	Kaučuk
01.06	Kancelář	16,25	2700	N-SP/01	Omítka	SDK podhled	Kaučuk
01.07	Kancelář	21,73	2700	N-SP/01	Omítka	SDK podhled	Kaučuk
01.08	Kancelář	15,71	2700	N-SP/01	Omítka	SDK podhled	Kaučuk
01.09	Kuchyňka/denní místnost	14,95	2700	N-SP/01	Omítka	SDK podhled	Kaučuk
01.10	WC předsíň	2,82	2700	N-SP/03	Omítka + ker. obklad (2000)	SDK podhled	Keramická dlažba
01.11	WC	1,66	2700	N-SP/03	Omítka + ker. obklad (2000)	SDK podhled	Keramická dlažba
01.12	Sklad	6,57	2700	N-SP/03	Omítka	SDK podhled	Keramická dlažba
		151,87 m²					

LEGENDA:

- SPÍNAČ, OSVĚTLENÍ ZAPUŠTĚNÝ JEDNOPÓLOVÝ - ŘAZENÍ 1 - design dle výběru investora
- SPÍNAČ, OSVĚTLENÍ ZAPUŠTĚNÝ TLAČÍTKOVÝ - ŘAZENÍ 1/0 - design dle výběru investora
- CHL_ VÝVOD 230V 16A PRO PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ CHLAZENÍ - dle projektu chlazení D.1.4.b
- Z_ ZÁSUVKA 230V 16A - design shodný se spínači a ovladači
- Z_ ZÁSUVKA S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU 230V 16A - design shodný se spínači a ovladači
- Z_ TROJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA ZAPUŠTĚNÁ 230V 16A - design shodný se spínači a ovladači
- Z_ ZÁSUVKA 230V 16A ZAPUŠTĚNÁ PRO PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ KUCHYNĚ, ...
- Z ZÁSUVKA 230V 16A V KRABICI PRO PŘIPOJENÍ ROZDĚLOVAČE PODLVYTÁPĚNÍ, SERVERŮ
- Z_ PODLAHOVÁ ZÁSUVKOVÁ KRABICE 8 MODULŮ SE 4mi ZÁSUVKAMI 230V/16A 45x45mm
- EL SVÍTIDLO STROPNÍ DLE - knihy svítidel příloha č. D.1.4.d-07
- PIR STROPNÍ POHYBOVÝ DETEKTOR - pro spínání svítidel
- PIR–M STROPNÍ PŘÍTOMNOSTNÍ DETEKTOR DÁLI KOMPAKT - pro spínání svítidel
- PIR–S STROPNÍ PŘÍTOMNOSTNÍ DETEKTOR SLAVE - pro spínání svítidel
- CHL_ VÝVOD 230V 16A PRO PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ CHLAZENÍ - dle projektu chlazení D.1.4.b
- R0 ELEKTRICKÝ ROZVAĎEČ - dle přílohy č. D.1.4.d-08
- KABELOVÝ ŽLAB OCELOVÝ DRÁTĚNÝ (50x100, 50x50mm)

LEGENDA SVÍTIDEL:

A1z	světlo obdélníkové interiérové, zapuštěné do kazetového podhledu, barva bílá, 600 x 600 x 65 mm, IP40
M1p	světlo obdélníkové interiérové (sestava), přisazené, barva bílá, 1500 x 600 x 65 mm IP40
M1pn	světlo obdélníkové interiérové (sestava), přisazené, barva bílá, 1500 x 600 x 65 mm IP40 nouzové
M2s	světlo obdélníkové interiérové (sestava), svítivé, barva bílá, 1200 x 600 x 65 mm IP40
M3s	světlo obdélníkové interiérové (sestava), svítivé, barva bílá, 1500 x 600 x 65 mm IP40
M4p	světlo obdélníkové interiérové (sestava), přisazené, barva bílá, 1200 x 600 x 765 mm IP40
K1p	světlo liniové interiérové, přisazené, barva bílá, 2000 x 40 x 65 mm IP40
K1pn	světlo liniové interiérové, přisazené, barva bílá, 2000 x 40 x 65 mm IP40 nouzové
K2p	světlo liniové interiérové, přisazené, barva bílá, 1600 x 40 x 65 mm IP40
K2pn	světlo liniové interiérové, přisazené, barva bílá, 1600 x 40 x 65 mm IP40 nouzové
L1n	světlo obdélníkové interiérové, nástěnné, barva bílá, 600 x 62 x 90 mm IP40
Gz	světlo čtvercové interiérové, zapuštěné, barva bílá, 220 x 220 x 65 mm IP40
Gp	světlo čtvercové interiérové, přisazené, barva bílá, 220 x 220 x 65 mm IP40
HPiv	nouzové svítidlo 60 min- sklenený piktogram/zapuštěnú do podhledu IP42

POZNÁMKY:

PŘÍVOD MĚŘENÉ ELEKTRICKÉ ENERGIE BUDE PROVEDEN Z ELEKTROMĚROVÉHO ROZVADĚČE DO ROZVADĚČE R0,
ZE KTERÉHO BUDOU PROVEDENY ROZVODY DO JEDNOTLIVÝCH PODRUŽNÝCH ROZVADĚČŮ R1-R3

OSVĚTLENÍ BUDE PROVEDENO LED SVÍTIDLY - dle tabulky svítidel a knihy svítidel (příloha č. D.1.4.d-07)

VŠECHNY PŘÍSTROJE (SPÍNAČE, ZÁSUVKY A OVLADAČE) BUDOU V PROVEDENÍ ZAPUŠTĚNÝCH VELKOPLOŠNÝCH
PŘÍSTROJŮ DLE VÝBĚRU INVESTORA, SVÍTIDLA BUDOU V PROVEDENÍ DLE KNIHY SVÍTIDEL - příloha č. D.1.4.d-07
VÝŠKA SPÍNAČŮ A OVLADAČŮ BUDOU 1200mm NAD PODLAHOU, ZÁSUVKY 300mm (pokud není uvedeno jinak)

KABELY CYKY (CYKY%o) BUDOU ULOŽENY POD OMÍTKOU RESP. V KONSTRUKCI STĚN A STROPŮ,
TRASY KABELOVÝCH VEDENÍ BUDOU UPŘESNĚNY PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ V KOORDINACI
S OSTATNÍMI ŘEMESLY

BUDE PROVEDENO NAPÁJENÍ ZAŘÍZENÍ ZTI DLE POŽADAVKŮ PROJEKTU ZTI - viz D.1.4.a
BUDE PROVEDENO NAPÁJENÍ ZAŘÍZENÍ PRO CHLAZENÍ DLE POŽADAVKŮ PROJEKTU CHLAZENÍ - viz D.1.4.b
BUDE PROVEDENO NAPÁJENÍ ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ A OHŘEV VODY DLE POŽADAVKŮ PROJEKTU VYTÁPĚNÍ
viz D.1.4.c
BUDE PROVEDENO PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ - viz D.1.4.e

BUDE PROVEDENO PŘIPOJENÍ SLABOPROUDÝCH ZAŘÍZENÍ, ZAŘÍZENÍ ZTI, VZDUCHOTECHNIKY A
CHLAZENÍ DLE POŽADAVKŮ PROJEKTŮ SPECIALISTŮ

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+N+PE AC 50Hz 400/230V TN-C-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
zvýšená PROUDOVÝMI CHRÁNIČI a DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM DLE ČSN 33 2000-4-41 Ed.3

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
ARTHEON s.r.o.
malek@artheon.cz | +420774864464 | Kroftova 2619/45, Brno, 61600 | www.artheon.cz
PROJEKTANT ČÁSTI
Ing. Petr Hasenöhrl
hp.svitavy@email.cz | +420606117462 | Antonína Slavíčka 691/44b, Svitavy, 568 02

REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÉ BUDOVY KŘÍŽKOVSKÉHO

STAREZ - SPORT, a.s.
Křižovická 911/34, 603 00 Brno - Staré Brno
Brno [582766], k.ú.: Pisárky [610208], parcely č.: 52, 53, 63/3
D.1.4.d Elektro - Silnoproud a hromosvod

Elektroinstalace 1.pp

ARTHEON

AUTOR	Ing. Petr Málek
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Petr Hasenöhrl
PROJEKTANT	Ing. Petr Hasenöhrl
STUPEŇ	DPS
MĚŘÍTKO	0,000 = 206,75 m.n.m. 08/2023
	1:50 02