

LEGENDA ARMATUR A MaR

- ZPĚTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ MOSAZNÝ
- ZPĚTNÁ KLAPKA MEZIPŘÍRUBOVÁ
- KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ MOSAZNÝ
- UZAVÍRACÍ KLAPKA MEZIPŘÍRUBOVÁ
- UZAVÍRACÍ KLAPKA MEZIPŘÍRUBOVÁ S POHONEM
- VYVAŽOVACÍ VENTIL
- KOMBINOVANÝ REGULAČNÍ A VYVAŽOVACÍ VENTIL
- KULOVÝ KOHOUT S EL. POHONEM
- 3-CESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL S EL. POHONEM
- TRYSKA
- POJISTNÝ VENTIL
- FILTR
- AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL S KULOVÝM KOHOUTEM 1/2"
- (TI) TEPLOMĚR S JÍMKOU
- (PI) MANOMETR S MANOMETRICKÝM KOHOUTEM
- (dPI) DIFERENČNÍ MANOMETR S MANOMETRICKÝM KOHOUTEM
- OBĚHOVÉ ČERPADLO
- VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT 1/2"
- ODTOK DO KANALIZACE
- ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL
- GUMOVÝ KOMPENZÁTOR
- KULOVÝ KOHOUT S FILTREM

- (RH) VLHKOST SNÍMAČ
- (TT) TEPLOTA SNÍMAČ
- (PT) TLAK SNÍMAČ
- (dPS) TLAK DIFERENCE SPÍNAČ
- (LT) HLADINA SNÍMAČ
- (LS) HLADINA SPÍNAČ
- (FS) PRŮTOK SPÍNAČ
- (FT) PRŮTOK SNÍMAČ
- (QS) KONCENTRACE SPÍNAČ
- (YT) POMOCNÝ SNÍMAČ

SKUTEČNÝ POČET SNÍMAČŮ
A DODÁVKU ŘEŠÍ PROJEKT MaR

LEGENDA OKRUHŮ

- 21 OKRUH PŘÍVODU ODPADNÍHO TEPLA (Etylenglykol 30%, +37°C); max 6 Bar
- 22 OKRUH VRATU ODPADNÍHO TEPLA (Etylenglykol 30%, +31,5°C); max 6 Bar
- 22 OKRUH VRATU ODPADNÍHO TEPLA (Etylenglykol 30%, +31,5°C); max 6 Bar
- 01 OKRUH SPRCHOVÁNÍ SNĚŽNÉ JÁMY (VODA)

75x6,8-PPR-0 VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TL. STĚNY – MATERIÁL – TL. TEP. IZOLACE
PE-POYLETYLEN, PPR-PLYPROPYLEN
SS-NEREZAVĚJÍCÍ OCEL MINIMÁLNĚ AISI304, ST-OCEL

A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	M				Bpv	±0,000
	10			20			30				2,0	4,0m	6,0		200,10

AUTORIZACE	ČKAIT 140 00 348 - Ing. Jiří Žák

AS PROJECT CZ s.r.o.
ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODAVATELSKÁ ČINNOST A PRODEJ
Humpolecká 2122, 393 01 PELHŘIMOV, TEL.: 565 326 870, WWW.ASPROJECT.EU

hlavní architekt	hlavní projektant	zodpovědný projektant	vypracoval
Ing. Jiří Žák	Ing. Jiří Žák	Ing. Jiří Žák	Ing. Jan Nejezchleb

Hala Rondo - REKONSTRUKCE LEDOVÉ PLOCHY

INVESTOR:	STAREZ - SPORT, a.s.Křídlovická 911/34, 603 00 Brno	FORMÁT	A2
MÍSTO STAVBY:	k.ú. Staré Brno par.č. 1410/1 a 1410/12	DATUM	06/2023
CHARAKTER STAVBY:	stavební úpravy	STUPEŇ DOK.	DPS
DOKUMENTACE:	D1.4 - Technika prostředí staveb D.1.4.2 - Silnoproudé rozvody	Č. ZAKÁZKY	1118/23
		Č. ARCHIVNÍ	1118/CZ
OBSAH:	PID schema	MĚŘÍTKO: -	ČÍS. VÝKRESU: D1.4.2.11

TOTO DÍLO JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLUAUTORŮ FIRMY AS PROJECT CZ s.r.o. PELHŘIMOV. O NAKLÁDÁNÍ S DÍLEM ROZHODUJÍ SPOLUAUTOŘI AS PROJECT CZ s.r.o. JE PŘEDMĚTEM PRÁVA AUTORSKÉHO A JE CHRÁNĚNO JAKO CELEK AUTORSKÝM ZÁKONEM Č.121/2000 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ.