



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN	NÁZEV	PLOCHA	SVĚTLÁ VÝŠKA	SKLADBA PODLAHY	STĚNY	STROP	PODLA
01.01	Chodba	14,55	2550	N-SP/01	Omitka	SDK podhled	Kaučuk
01.02	WC	1,83	2700	N-SP/03	Omitka + ker. obklad (2000)	SDK podhled	Keramick
01.03	Úklidová místnost	2,52	2700	N-SP/03	Omitka + ker. obklad (2000)	SDK podhled	Keramick
01.04	Serverovna	31,10	2600	N-SP/02	Omitka	SDK podhled	Keramick
01.05	Zasedací místnost	22,18	2700	N-SP/01	Omitka	SDK podhled	Kaučuk
01.06	Kancelář	16,25	2700	N-SP/01	Omitka	SDK podhled	Kaučuk
01.07	Kancelář	21,73	2700	N-SP/01	Omitka	SDK podhled	Kaučuk
01.08	Kancelář	15,71	2700	N-SP/01	Omitka	SDK podhled	Kaučuk
01.09	Kuchyňka/denní místnost	14,95	2700	N-SP/01	Omitka	SDK podhled	Kaučuk
01.10	WC předsiň	2,82	2700	N-SP/03	Omitka + ker. obklad (2000)	SDK podhled	Keramick
01.11	WC	1,66	2700	N-SP/03	Omitka + ker. obklad (2000)	SDK podhled	Keramick
01.12	Sklad	6,57	2700	N-SP/03	Omitka	SDK podhled	Keramick
		151,87 m²					

LEGENDA MATERIÁLŮ

- železobetonový nosný skelet
- obvodové a vnitřní zdivo zdivo - nosné
- vnitřní zdivo zdivo - nenosné
- dodatečné zateplení objektu

LEGENDA CHL ZAŘÍZENÍ

- Chladicí výkon vnitřní jednotky
- Venkovní jednotka systému chlazení
- Vnitřní 4cestná kazetová jednotka chlazení
- Vnitřní 1cestná kazetová jednotka chlazení
- Požadavky na navazující profese
- Označení vertikálního potrubí při průchodu stropní kci. o podlaží výše Obecně nezáleží na sklonu šipky
- Označení vertikálního potrubí při průchodu stropní kci. o podlaží níže Obecně nezáleží na sklonu šipky

LEGENDA POTRUBÍ

- Cu potrubí přímého chlazení (kapalina+pára) - zařízení č.1
- Cu potrubí přímého chlazení (kapalina+pára) - zařízení č.2
- Cu potrubí přímého chlazení (kapalina+pára) - zařízení č.3

POZNÁMKY:

- přesnou polohu, vzhled a barvu koncových prvků nutno koordinovat a schválit s investorem a architektem
- potrubní rozvody nutno před montáží koordinovat se skutečným stavem stavby a ostatními profesemi
- potrubí bude řádně upevněno na závěsech a konzolách. Typ uchycení dle používaného systému prováděcí firmy
- napojení vnitřních jednotek chlazení na odvod kondenzátu - dodávka ZTI včetně zápach, uzávěrky s mech. uzávěrem