

Zadavatel:

STAREZ – SPORT, a.s.

se sídlem Křídlovická 911/34, Staré Brno, 603 00 Brno

IČO: 26932211

Veřejná zakázka:

„Oprava objektu Křížkovského 164“

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 9. 11. 2023

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace z vlastního podnětu a napravuje administrativní pochybení, a to tak, že poskytuje doplnění projektové dokumentace v rozsahu objektu D.1.1. ASŘ (Architektonicko-stavební řešení), a to konkrétně doplněním dokumentu s názvem „D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA DPS“ (který tvoří součást aktualizované technické specifikace díla, jež je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace).

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 15. 11. 2023

Žádost č. 1 ze dne 10. 11. 2023

Dle vyjádření dodavatele předokenních žaluzií je prostor pro žaluzii uvnitř boxu min. 120mm. V Detailu D1 je uvedena š. pouze 100mm. Při zachování předepsaných tloušťek izolantu před a za žaluzií nebude navržená tl. vnějšího kontaktního zateplovacího systému 180mm stačit. Žádáme tedy o vyjádření jak tento detail vyřešit – jestli změnou tl. zateplovacího systému na

200mm, snížení tl. izolantu za žaluzií z 60 na 40mm příp. záměnu podomítkových kastlíků za přiznané krycí plechy.

Zároveň si, s ohledem na značný rozsah atypických výrobků, dovoluujeme požádat o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 28.11.2023.

Informace zadavatele:

Zadavatel k dotazu sděluje, že uvedené parametry v rozsahu technické specifikace prověřil s tím, že uvedené hodnoty jsou odpovídající (pro šířku žaluzie 60 mm postačí šířka kastlíku 100 mm – na trhu jsou odpovídající řešení) a nebudou měněny ve výše uvedeném smyslu.

Zadavatel nadále trvá na uvedené šířce žaluzií s tím, že pokud bude dodržena uvedená šířka žaluziového kastlíku (tj. 100 mm), pak izolant šířky 180 mm bude dostačující.

Nadto zadavatel dodává, že s ohledem na rozsah atypických prvků, prodlužuje přiměřeně lhůtu pro podání nabídek.

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 28. 11. 2023

Hodina: 10:00

V Brně dle elektronického podpisu

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

(podepsáno elektronicky)