



LEGENDA POTRUBÍ :

NOVÉ - SILNĚ		STÁVAJÍCÍ - TENĚ
	HORKOVOD 100/64°C, PN 25, Tmax 125°C POTRUBÍ OCELOVÉ	
	VYTÁPĚNÍ TEPLOVODNÍ ROZVODY PN6 NOVÉ (OCEL, MĚD)	
	DOPOUŠTĚNÍ HORKOVOD	
	EXPANZNÍ POTRUBÍ ÚT	
	POTRUBÍ, ZAŘÍZENÍ DEMONTOVANÉ	
	S - STUDENÁ VODA POTRUBÍ PLAST PN 16 (PPR 40x) OCELOVÉ POZINK (DN50)	
	T - TEPLÁ VODA PP PN 20 POTRUBÍ PPR PN 20	
	C - CÍRKULACES PP PN 20 POTRUBÍ PPR PN 20	
	KANALIZACE, ODPADNÍ POTRUBÍ POTRUBÍ HT , KG	
	ARMATURA VE VÝCHOZÍM PROVOZU UZAVŘENÁ	
	MAR , ELEKTRO - KABELÁŽE , REGULACE	

LEGENDA ARMATUR

SA25/	RUČNÍ REGULAČNÍ VENTIL ZÁVITOVÝ SE STUPNICÍ A MĚŘÍCÍMI VENTILKY
KKB32	KULOVÝ KOHOUT PŘÍVAROVACÍ PN25
ZK50	ZPĚTNÁ KLAPKA ZÁVITOVÁ
ZK50/16	ZPĚTNÁ KLAPKA PŘÍRUBOVÁ / PN (TLAKOVÁ TŘÍDA)
F50	FILTR ZÁVITOVÝ
F50/16	FILTR PŘÍRUBOVÝ /PN (TLAKOVÁ TŘÍDA)
KK 25	KULOVÝ KOHOUT DN25
KVK15	KULOVÝ VYPOUŠTĚČ KOHOUT DN15
UK80/6	UZAVÍRACÍ KLAPKA MEZIPŘÍRUBOVÁ DN80/PN6
QN50	ODVZDUŠŇOVACÍ NÁDOBKA DN 50
T,M (0-6b,0-120C)	TERMOMANOMETR (ROZSAH 0-600 kPa, 0-120 C)

PŘED PROVEDENÍM PRACÍ NUTNOST DOMĚŘIT VEŠKERÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE A TECHNICKÉ INSTALACE !!! NOVÉ INSTALACE KOORDINOVAT SE STÁVAJÍCÍMI.

Místo stavby: HOTEL VODOVA 336/108, BRNO 612 00		Ing. Zdeněk PROKEŠ	
Investor: STAREZ - SPORT, a.s., KŘÍDLOVICKÁ 911/34, 603 00 BRNO		PROJEKCE VYTÁPĚNÍ A ZTI Vřbenského 711/3, Brno 624 00 mob: 773 246 554 tel: 517 071 227 iČ: 623 20 637 mail:prokes.zdenek@email.cz	
Vypracoval: Ing. Prokeš Zdeněk	Ing. Prokeš Zdeněk	datum: 10/2023	číslo paré:
Zodp. projektant: Ing. Prokeš Zdeněk	Ing. Prokeš Zdeněk	stupeň: DPS+DVZ	
Akce: REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE HV HOTEL VODOVA		měřítko: 1 : 50	zak.čís.: 202309
Část: D.1-Zařízení pro vytápění staveb, technologie TZB		zak.čís.: 202309	
Výkres: PŮDORYS VS - ROZVODY VYTÁPĚNÍ		č. výkr.: 05	