

Zadavatel:

STAREZ – SPORT, a.s.

se sídlem Křídlovická 34, 603 00 Brno,

IČO: 269 32 211

Veřejná zakázka:

Navýšení sociálního zázemí – Městský baseballový stadion

zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel ve výše uvedené veřejné zakázce poskytuje níže uvedené vysvětlení / změnu /
doplnění zadávací dokumentace.

Vysvětlení / změna / doplnění č. I

1. (žádost obdržena dne 21. 2. 2024):

**Chtěli bychom upřesnit nejasnosti v zadávací dokumentaci pro dodávku vašeho
stavebního objektu. Ve výkresové části SO03 je uvedena skladba stěn, kde
máte uveden finální povrch interiérových konstrukcí TLD deskou – vysokotlaký
laminát DP3, v požární zprávě PBŘ je výpočet na 30min DP1 (nehořlavé
materiály) požární odolnosti objektu s finální interiérovou deskou SDK .
Prosíme o upřesnění, jak máme připravit cenovou nabídku, respektive jakou
finální desku pro interiérové řešení máme použít.**

Odpověď zadavatele:

Zadavatel upřesňuje, že finální vrstvou stěny stropu je SDK konstrukce v příslušné požární
odolnosti viz PBŘ.

Uvedený vysokotlaký laminát ve výpisu DŠ_DPS_D.103.01_71_ASŘ_Specifikace
modulů_00 byl orientační a platí požadavky na konstrukce, viz PBŘ.