

Zadavatel:

STAREZ – SPORT, a.s.

se sídlem Křídlovická 34, 603 00 Brno,

IČO: 269 32 211

Veřejná zakázka:

Oprava dětského bazénu – LKZ

zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel ve výše uvedené veřejné zakázce poskytuje níže uvedené vysvětlení / změnu /
doplnění zadávací dokumentace.

Vysvětlení / změna / doplnění č. I

1. (žádost obdržena dne 1. 3. 2024):

Prosím o upřesnění k položkám ve VV:

1) Pol. 31 + Pol. 32

Prosím o specifikaci lep.tmelu.

**Ze zkušeností a na doporučení dodavatelů stav.chemie používáme do
bazénů a jiných extrémně namáhaných objektů dvousložkový lep.tmel
kat C2FT(E) S2.**

2) Pol. 31 + Pol. 32

Prosím o specifikaci spárovací hmoty.

**Ze zkušeností a na doporučení dodavatelů stav.chemie používáme do
bazénů a jiných extrémně namáhaných objektů epoxidovou spárovací
hmotu. kat. R2T.**

3) Pol. 15

Prosím o specifikaci plastové mřížky.

**Dokážeme zajistit v různých rozměrech. Výška mřížky je 22 nebo 35mm.
Předpokládám, že šířka bude 295mm**

4) Pol. 16

**Prosím o specifikaci nerezové hrany / vodící lišty pro uložení
přeliv.mřížky.**

Chcete nerez s vysokou chem.odolností?

Jaké rozměry by měla lišta mít v závislosti na výšce mřížky? (22/35mm)

Odpověď zadavatele:

Ad 1

Zadavatel požaduje použití dvousložkového lepicího tmelu kat. C2FT(E) S2.

Ad 2

Zadavatel požaduje použití epoxidové spárovací hmoty kat. R2T

Ad 3

Zadavatel požaduje výšku mřížky 35 mm a šířku 295 mm.

Ad 4

Zadavatel požaduje materiál nerezové hrany AISI 316 L s vysokou chemickou odolností a výškou lišty dle mřížek 35 mm.

Vysvětlení / změna / doplnění č. II

2. (žádost obdržena dne 1. 3. 2024):

Pol.12 - Potěr za SMS...

Doba zrání je 28 dní. Vzhledem k termínu doporučuji zvážit použití rychleschnoucího potěru chemicky kotveného k podkladu. (zrání 4dny)

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje použití rychleschnoucího potěru chemicky kotveného k podkladu.

Zadavatel zároveň posunuje lhůtu pro podávání nabídek do **8. 3. 2024 do 12:00 hodin.**