

Zadavatel:

STAREZ – SPORT, a.s.

se sídlem Křídlovická 34, 603 00 Brno,

IČO: 269 32 211

Veřejná zakázka:

Oprava rozvodů vody – posilovna MPSL

zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel ve výše uvedené veřejné zakázce poskytuje níže uvedené vysvětlení / změnu /
doplnění zadávací dokumentace.

Vysvětlení / změna / doplnění č. II

1. (žádost obdržena dne 10. 4. 2024):

Dobrý den, po včerejší prohlídce prosím o reakci na tyto body:

1. Vedení požární vody v nerezí

- může být použito lisované (nikoliv svařované) potrubí?

2. Stav VZT potrubí

- bude řešeno v rámci opravy? Viditelné části jsou v poměrně zanedbaném stavu

- vzhledem k pocitově vysoké vlhkosti ve sprchách není jistá jejich dostatečná kapacita pro odvětrání. Doporučuji zajistit měření, příp. opravu VZT.

3. Osvětlení

- na stěnách jsou nefunkční světla. Zůstanou zachována, budou demontována+přívody zaslepeny?

- funkční osvětlení zůstane bez změny?

4. Podklad pod dlažbou

- v rozpočtu je uvedeno "128/630900030RA0/Vybourání dlažby a podkladního betonu". Vybouraný beton ovšem není nahrazen novým. Tzn. chybí položka k docenění.

5. Specifikace keram.obkladů a dlažeb

- prosím o dopřesnění barevnosti

6. Ocelová dvířka

- doporučuji vyměnit za nerez

7. Skladby

- skladby vypsáné ve výkresu "nový stav" nejsou zapsány u jednotlivých stěn a nelze tak provést zpětnou kontrolu výměr a jednotlivých úkonů

8. Výšky

- prosím o revizi výkresy vs.TZ - TZ hovoří o obložení + malbě mimo strop tzn. do v.3,6m; z výkresu vylývá v.2,5m pro obklad+0,5m pro malbu t.j. 3,0m

Za odpovědi děkuji.

Odpověď zadavatele:

Ad 1

Pro rozvody požární vody k hydrantům může být použito lisované potrubí, které bude certifikované na rozvod pitné vody.

Ad 2

V rámci této zakázky nebude řešeno.

Ad 3

Všechno osvětlení zůstane beze změny a dle PD.

Ad 4

Podkladní beton se bude bourat pouze v místech nových žlabů. Stavební návrh neuvažuje s vybouráním celé roznášecí vrstvy.

Ad 5

Barevnost bude upřesněna s vybraným zhotovitelem po vyhodnocení veřejné zakázky.

Ad 6

Zadavatel u položky číslo 156 ve Výkazu výměr upřesňuje materiálové složení dvířek na nerezové.

Ad 7

Rozsahy jsou patrné z půdorysu. Je nutné se řídit informacemi z výkresu bouracích prací a z výkresu nového stavu. V těchto výkresech je to barevně oddělené. V technické zprávě jsou k jednotlivým místnostem vloženy fotografie.

Ad 8

Správně jsou údaje ve výkresech, tedy do 2,5 m dlažba a 0,5 metru malba. Uchazeč se tedy bude řídit údaji ve výkresech.