

Zadavatel:
STAREZ – SPORT, a.s.
se sídlem Křídlovická 34, 603 00 Brno,
IČO: 269 32 211

Veřejná zakázka:
Oprava sprch a šaten Aquaparku Kohoutovice
zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel ve výše uvedené veřejné zakázce poskytuje v souladu s ustanovením § 98 a § 99 ZZVZ níže uvedené vysvětlení / doplnění zadávací dokumentace.

Vysvětlení / doplnění č. I

1. (žádost obdržena dne 25. 4. 2024):

V položkách výkazu výměr jsme při zpracování nabídky narazili na nesrovnalosti a nejasnosti, jejichž vysvětlení považujeme za podstatné pro stanovení ceny. Položky nejsou dostatečně specifikovány v podrobnostech nezbytných pro jejich ocenění. Zadavatel tím přenáší odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele. Za vypracování výkazu výměr a specifikaci položek zodpovídá dle zákona zadavatel. Tyto položky neodpovídají požadavkům vyhlášky 169/2016/Sb. – specifikace a množství neumožňují porovnatelné ocenění položky.

Jedná se o následující položky ve VV:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	požadavek na vysvětlení a doplnění
112	K	76649R1	Demontáž a přemístění laviček	kus	5,000	nedostatečná specifikace, o jaké výrobky se jedná (rozměry, materiál, jak jsou zabudovány) co představuje demontáž a kam budou přemísťovány.
113	K	76649R2	Demontáž a přemístění zrcadlových stěn vč. polic	kus	5,000	nedostatečná specifikace, o jaké výrobky se jedná (rozměry, materiál, jak jsou zabudovány) co

						představuje demontáž a kam budou přemísťovány.
114	K	76649R3	Demontáž a přemístění zrcadlové stěny	kus	1,000	nedostatečná specifikace, o jaké výrobky se jedná (rozměry, materiál, jak jsou zabudovány) co představuje demontáž a kam budou přemísťovány.
115	K	76649R4	Demontáž a přemístění prvků ze stěn	kpl	1,000	nedostatečná specifikace, o jaké výrobky se jedná (rozměry, materiál, jak jsou zabudovány) co představuje demontáž a kam budou přemísťovány.
116	K	76649R5	Demontáž a přemístění odkadkových košů	kpl	1,000	nedostatečná specifikace, o jaké výrobky se jedná (rozměry, materiál, jak jsou zabudovány) co představuje demontáž a kam budou přemísťovány.
117	K	76649R6	Demontáž a přemístění lamelových závěsů	kus	2,000	nedostatečná specifikace, o jaké výrobky se jedná (rozměry, materiál, jak jsou zabudovány) co představuje demontáž a kam budou přemísťovány.
118	K	76649R7	Demontáž a přemístění fénů na stěnu ke vstupu	kpl	1,000	nedostatečná specifikace, o jaké výrobky se jedná (rozměry, materiál, jak jsou zabudovány) co představuje demontáž a kam budou přemísťovány.
120	M	61162087	<i>dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm</i>	kus	3,000	nedostatečná specifikace, chybí výpis truhlářských výrobků. Rozměry, způsob otevírání, kování,
124	K	76669R	Dodávka a montáž laviček	kus	5,000	nedostatečná specifikace, o jaké výrobky se jedná (rozměry, materiál, povrchová úprava, ...), chybí standardní výpis výrobků se schématickým zobrazením prvku.

125	K	7666R	Dodávka a montáž nové zrcadlové stěny v prostoru mezi sprchami	kus	1,000	nedostatečná specifikace, o jaké výrobky se jedná (rozměry, materiál, povrchová úprava, ...), chybí standardní výpis výrobků se schématickým zobrazením prvku.
126	K	7666R1	Dodávka a montáž nové zrcadlové obloukové stěny	kus	5,000	nedostatečná specifikace, o jaké výrobky se jedná (rozměry, materiál, povrchová úprava, ...), chybí standardní výpis výrobků se schématickým zobrazením prvku.
127	K	766821R	Dodávka a montáž skříňky šatní jednokřídlé	kus	235,000	nedostatečná specifikace, o jaké výrobky se jedná (rozměry, materiál, povrchová úprava, ...), chybí standardní výpis výrobků se schématickým zobrazením prvku.
128	K	7668258R	Demontáž šatních skříněk	kus	235,000	nedostatečná specifikace, o jaké výrobky se jedná (rozměry, materiál, jak jsou zabudovány) co představuje demontáž a kam budou přemísťovány.
131	M	55341348R	dveře jednokřídlé Al prosklené 900x2100mm	kus	2,000	nedostatečná specifikace, chybí výpis výrobků. Rozměry, způsob otevírání, kování, z čeho a jak prosklené.
132	M	55341348R4	dveře jednokřídlé Al prosklené 900x2650mm	kus	2,000	nedostatečná specifikace, chybí výpis výrobků. Rozměry, způsob otevírání, kování, z čeho a jak prosklené.
133	M	55341348R1	dveře jednokřídlé Al plné 800x1970mm	kus	2,000	nedostatečná specifikace, chybí výpis výrobků. Rozměry, způsob otevírání, kování, z čeho a jak bude provedena výplň křídla
134	M	55341348R2	dveře jednokřídlé Al plné 700x1970mm	kus	1,000	nedostatečná specifikace, chybí výpis výrobků. Rozměry, způsob otevírání, kování, z čeho a jak bude provedena výplň křídla

137	K	767896810	Demontáž lišt a okopových plechů lišt	m	96,000	o jaké lišty a okopové plechy se jedná (materiál, rozměry, způsob kotvení). Kde jsou osazené
173	K	011514000	Stavebně-technický průzkum	...	1,000	co představuje stavebně technický průzkum? Předpokládáme, že byl proveden před zpracováním projektu.
174	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	...	1,000	Předpokládáme, že jde pouze o dokumentaci skutečného provedení.
175	K	020001000	Příprava staveniště	...	1,000	Jaké činnosti a dodávky představuje příprava staveniště?
176	K	032503000	Skládky na staveništi	...	1,000	O jaké skládky se jedná?
177	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště	...	1,000	Jaké činnosti a dodávky představuje vybavení staveniště?
184	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	...	1,000	Jaké činnosti a dodávky představují náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby
185	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	...	1,000	Jaké činnosti a dodávky představují ostatní náklady
186	K	091704000	Náklady na údržbu	...	1,000	Jaké činnosti a dodávky představují náklady na údržbu

Odpověď zadavatele:

Zadavatel doplňuje specifikace dle požadavků účastníka výpisem prvků přílohou tohoto vysvětlení.

2. (žádost obdržena dne 25. 4. 2024):

Dobrý den,

žádáme o doplnění technické zprávy pro ASŘ, dále doplnění výpisu dveří, výpisu zámečnických a truhlářských konstrukcí a specifikaci šatních skříněk a laviček.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel nebude doplňovat samostatnou technickou zprávu pro část ASŘ, platí Průvodní a Souhrnná technická zpráva v zadávací dokumentaci.

Dále zadavatel doplňuje specifikace dle požadavků uchazeče výpisem prvků.

3. (žádost obdržena dne 29. 4. 2024):

Prosíme o specifikaci minerálního podhledu, nikde v podkladech jsme ji nenašli.

- **Předpokládáme 100 % odolnost vůči vlhkosti.**
- **Akustické vlastnosti?**
- **položka č.100 - co znamená specifikace **kruh 6,5mm**?**

99	K	763135102	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné
100	M	59030575	<i>podhled kazetový děrovaný kruh 6,5mm, polozapuštěný rastr tl 10mm 600x600mm</i>

Odpověď zadavatele:

Zadavatel upřesňuje položku č. 100 – jedná se o sádrokartonové kazety, rozměry desky (š x d x tl.) - 600 x 600 x (min.) 8 mm, povrch kazet - bílý s jemným pískováním (NCS S 0300), podíl děrované plochy - 0 %, odolnost proti relativní vzdušné vlhkosti - 90 %.

Zadavatel žádné specifické akustické vlastnosti nepožaduje.

Přílohou jsou doloženy následující dokumenty:

- Výpis hliníkových prvků;
- Výpis odstraňovaných prvků;
- Výpis truhlářských prvků;
- Výpis zámečnických prvků.

Zadavatel zároveň posunuje lhůtu pro podávání nabídek do **10. 5. 2024 do 12:00 hodin**.