

Zadavatel:

**STAREZ – SPORT, a.s.**

se sídlem Křídlovická 34, 603 00 Brno,

IČO: 269 32 211

Veřejná zakázka:

**Oprava sprch a šaten Aquaparku Kohoutovice**

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o  
zadávaní veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

## **VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

**dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen  
„ZZVZ“)**

Zadavatel ve výše uvedené veřejné zakázce poskytuje v souladu s ustanovením § 98  
a § 99 ZZVZ níže uvedené vysvětlení / doplnění zadávací dokumentace.

### **Vysvětlení / doplnění č. IV**

#### **1. (žádost obdržena dne 30. 4. 2024):**

**V souladu s podmínkami soutěže Vás žádáme o poskytnutí dodatečných  
informací (vysvětlení) k zadávací dokumentaci:**

**Dotaz č. 1**

**U podlahových žlabů prosíme o specifikaci (materiál, rozměry,..)**

**Není jasné, zda budou u umyvadel nové baterie nebo ne. Z technické zprávy  
vyplývá že ano, ale v položkovém rozpočtu nejsou.**

**pisuáry jaké jsou uvažovány (senzorové?)**

Odpověď zadavatele:

Ad 1

*Specifikace podlahových žlabů je dána ve výkazu výměr listu zti, kde je uvedeno:*

*Nerezový odtokový žlab včetně zápachové uzávěrky, příslušenství a montáže (výběr dle investora), např. šířka 100-120 mm, odtok DN50.*

*Připojovací, odpadní potrubí PP- HT, včetně všech odboček, tvarovek a montáže.*

Ad 2

*Baterie u umyvadel budou použity stávající.*

Ad 3

*Pisoáry jsou uvažovány senzorové.*