

Zadavatel:

STAREZ – SPORT, a.s.

se sídlem Křídlovická 34, 603 00 Brno,

IČO: 269 32 211

Veřejná zakázka:

Oprava sprch a šaten Aquaparku Kohoutovice

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

**dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„ZZVZ“)**

Zadavatel ve výše uvedené veřejné zakázce poskytuje v souladu s ustanovením § 98
a § 99 ZZVZ níže uvedené vysvětlení / doplnění zadávací dokumentace.

Vysvětlení / doplnění č. IV

1. (žádost obdržena dne 30. 4. 2024):

**V souladu s podmínkami soutěže Vás žádáme o poskytnutí dodatečných
informací (vysvětlení) k zadávací dokumentaci:**

Dotaz č. 1

U podlahových žlabů prosíme o specifikaci (materiál, rozměry,..)

**Není jasné, zda budou u umyvadel nové baterie nebo ne. Z technické zprávy
vyplývá že ano, ale v položkovém rozpočtu nejsou.**

pisuáry jaké jsou uvažovány (senzorové?)

Odpověď zadavatele:

Ad 1

Specifikace podlahových žlabů je dána ve výkazu výměr listu zti, kde je uvedeno:

Nerezový odtokový žlab včetně zápachové uzávěrky, příslušenství a montáže (výběr dle investora), např. šířka 100-120 mm, odtok DN50.

Připojovací, odpadní potrubí PP- HT, včetně všech odboček, tvarovek a montáže.

Ad 2

Baterie u umyvadel budou použity stávající.

Ad 3

Pisoáry jsou uvažovány senzorové.