

Císlo vykresu EL-01		Nazev vykresu OBVODOVE SCHEMA HLAVNICH OBVODU	
/1	PŘÍVOD, VÝVOD VENTILÁTOR M1, VAZBA NA MĚŘENÍ TEPLOT		OSHO
/2	VÝVODY - KLAPKY KL121 - KL14		OSHO
/3	OVLÁDÁNÍ M10		OSPO
/4	SIGNALIZACE - TEPLoty		OSPO
/5	OVLÁDÁNÍ KL11 - KL13		OSPO
/6	OVLÁDÁNÍ KL14		
/7			
/8			
/9			
/10			

ROZVADĚČ R-VZT POHLED

GP..

3NPE,~50Hz,230/400V TN-S

R-VZT

10,1  
⊗

10,2  
⊗

1  
□

2  
□

0  
□

3  
□

11,2  
⊗

12,2  
⊗

13,2  
⊗

14,2  
⊗

11,1  
⊗

12,1  
⊗

13,1  
⊗

14,1  
⊗

NA BOKU ROZVADĚČE

HLAVNÍ VYPÍNAČ

POPIS ŠTÍTKŮ :

0 ... SA10 ... OVLÁDÁNÍ PROVOZU M10 - VYPNUTO

1 ... SA10 ... OVLÁDÁNÍ M10 - NAPŘÍMO

2 ... SA10 ... OVLÁDÁNÍ M10 - NAPŘÍMO S DOBĚHEM

3 ... SA10 ... OVLÁDÁNÍ M10 - HLAVNÍ PROVOZ

10.1 ... HL10 ... SIGNALIZACE M10 - CHOD

10.2 ... HF10 ... SIGNALIZACE M10 - PORUCHA

11.1 ... SB11 ... KLAPKA KL11 : " OTEVŘÍ - 0 - ZAVŘÍ "

11.2 ... HP11 ... PŘEHŘÁTÍ TRAFa T1

12.1 ... SB12 ... KLAPKA KL12 : " OTEVŘÍ - 0 - ZAVŘÍ "

12.2 ... HP12 ... PŘEHŘÁTÍ TRAFa T2

13.1 ... SB13 ... KLAPKA KL13 : " OTEVŘÍ - 0 - ZAVŘÍ "

13.2 ... HP13 ... PŘEHŘÁTÍ TRAFa T3

14.1 ... SB14 ... KLAPKA KL14 : " OTEVŘÍ - 0 - ZAVŘÍ "

14.2 ... HP14 ... PŘEHŘÁTÍ V ROZVODNĚ NN

PŘÍVOD A VÝVODY OPATŘIT VÝVODKAMI.

TYP : ARIA 75 ( 700x500mm)

KRYTÍ : IP 54

DĚLENÍ: -

NÁTĚR : TYPOVÝ - PLAST

PŘÍVODY : SHORA

HLOUBKA : 230mm

KRYTÍ PO OTEVŘENÍ DVERÍ : IP 20

VÝVODY : NAHORU

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM NAPÁJENÍ

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:  
POLOHOU, IZOLACÍ

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3NPE, ~50 Hz, 230/400V TN-S

Změna		Druh změny		Datum		Jméno	
ing. Vít Hrdlička, Spodní 22, 625 00 BRNO, projekce elektro				Měřítka: -			
Navrhl: Ing. Hrdlička		Investor: STAREZ - SPORT, a.s., Křídlovická 911/34, 603 00, Brno		Zak.číslo: 12/2023			
Kreslil: Ing. Hrdlička		Stavba: Hala Rondo Křídlovická 911/34, 603 00 Staré Brno		Datum: 07/2023			
Řed. proj.: Ing. Hrdlička		Objekt: Úpravy v rozvodně nn 07/2023		Počet A4: 7			
Název:		ROZVADĚČ R-VZT - SCHÉMA ZAPOJENÍ		čís. výk.:		EL-01	
		DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE					