

Zadavatel:  
**STAREZ – SPORT, a.s.**  
se sídlem Křídlovická 34, 603 00 Brno,  
IČO: 269 32 211

Veřejná zakázka:  
**Oprava zasedací místnosti STAREZ Arény Vodova**  
zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

## **VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Zadavatel ve výše uvedené veřejné zakázce poskytuje níže uvedené vysvětlení / změnu / doplnění zadávací dokumentace.

### **Vysvětlení / změna / doplnění č. I**

#### **1. (žádost obdržena dne 31. 10. 2024):**

**Dobrý den,**  
**prosím o bližší specifikaci truhlářských výrobků, ve výpisu prvků jsou pouze fotografie. U kuchyňky a věšákové stěny nejsou vůbec rozměry a materiál, jestli se jedná o lamino příp. s jakým povrchem (fólie, dýha, jaký dekor apod., u stolu chybí tloušťka desky a materiál.**  
**Děkuji za vysvětlení.**

#### Odpověď zadavatele:

Zadavatel doplňuje rozměry věšákové stěny a kuchyňky - viz příloha tohoto vysvětlení.  
Zadavatel upřesňuje, že materiál veškerého nábytkového vybavení je LTD, dřevěný dekor bude vybrán objednatelem.  
Tloušťka desek stolů musí být min. 36 mm + kompletně ohraněno ABS 2 mm.

Zadavatel zároveň posunuje lhůtu pro podávání nabídek do **13. 11. 2024** do **12:00** hodin.