

Zadavatel:
STAREZ – SPORT, a.s.
se sídlem Křídlovická 34, 603 00 Brno,
IČO: 269 32 211

Veřejná zakázka:
Interiérové vybavení administrativní budovy Křížkovského
zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

**dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„ZZVZ“)**

Zadavatel ve výše uvedené veřejné zakázce poskytuje v souladu s ustanovením § 98
a § 99 ZZVZ níže uvedené vysvětlení / doplnění zadávací dokumentace.

Vysvětlení / doplnění č. V

1. (žádost obdržena dne 18. 12. 2024):

Dobrý den,

Poptávala jsem u specialistů stěnu skály a mám tady vyjádření:

Co se realizace týče, je potřeba počítat s tím, že se na místě bude svařovat ocelová konstrukce a beton se nanáší stříkáním, není to tedy čistá práce a veškeré dokončovací práce by měly následovat až po zhotovení skály.

**Dále je třeba počítat se zatížením zdi, 1m² skály váží cca 160kg.
V jakém patře se bude skála nacházet?**

Počítá se stavebně s těmito informacemi?

Děkuji za vyjádření

Odpověď zadavatele:

Zamýšleným materiálem je umělý obklad, který je pouhou imitací kamene, nejedná se tedy o stříkaný beton. Podrobnější informace jsou obsažené ve výpisu prvků, který je přílohou č. 3 smlouvy. Konkrétně se jedná o výpis nábytku zasedacích místností, který byl zveřejněn v aktualizované formě v odpovědi na žádost o vysvětlení ze dne 4. 12. 2024.