

Zadavatel:
STAREZ – SPORT, a.s.
se sídlem Křídlovická 34, 603 00 Brno,
IČO: 269 32 211

Veřejná zakázka:
Koupaliště Riviéra – modernizace předprostoru
zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel ve výše uvedené veřejné zakázce poskytuje v souladu s ustanovením § 98 a § 99 ZZVZ níže uvedené vysvětlení / doplnění zadávací dokumentace.

Vysvětlení / doplnění č. II

1. (žádost obdržena dne 9. 1. 2025):

Dobrý den, prosíme o zodpovězení následujících dotazů:

- Je vodní prvek součástí veřejné zakázky? Dodavatel si není vědom, že by se nacházel ve výkazu výměr, ale vodní prvek je specifikován v PD. Prosíme o případnou úpravu VV.
- Ve VV chybí položky na mobiliář, který je specifikovaný PD a zakreslený v situaci.
- V koordinační situaci je zpevněná plocha z drenážní dlažby 20x20x8 cm, ale ve výkazu výměr (položka 52 v části SO 01) se udává dlažba vegetační s fazetou 24x24x8 cm, prosíme o objasnění platného a případnou úpravu výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Ad 1. Vodní prvek byl v projektové dokumentaci uvažován, nakonec však nebude realizován, a proto není předmětem výše uvedené veřejné zakázky.

Ad 2. Mobiliář není předmětem výše uvedené veřejné zakázky, bude dodán samostatně objednatelem.

Ad 3. Položka 52 v části SO 01 ve výkazu výměr byla uvedena chybně jako dlažba vegetační s fazetou 24x24x8 cm, kdy správně měla být uvedena dlažba o rozměrech 20x20x8 cm dle projektové dokumentace.

Zadavatel přílohou tohoto vysvětlení zveřejňuje aktualizovaný výkaz výměr.