

Zadavatel:

STAREZ – SPORT, a.s.

se sídlem Křídlovická 34, 603 00 Brno,

IČO: 269 32 211

Veřejná zakázka:

Oprava sprch v Hale Rondo

zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel ve výše uvedené veřejné zakázce poskytuje níže uvedené vysvětlení / změnu /
doplnění zadávací dokumentace.

Vysvětlení / změna / doplnění č. I

1. (žádost obdržena dne 20. 2. 2025):

Dobrý den,

**prosím o bližší specifikaci dveří (dekor, výplň, kování), to stejné u sanitárních
příček, zařizovacích předmětů, dlažby a obkladů.**

V projektové dokumentaci je pouze půdorys, nikoliv výpisy, či technická zpráva.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel doplňuje bližší specifikaci:

- Dveře odolné proti vlhkosti HPL plné, barva šedá, kování nerezové příprava na FAB (bez dodávky FAB);
- Sanitární příčky HPL šedé rozměr na šířku místnosti viz výkres;
- Zařizovací předměty standard, bílé provedení;
- Sprchové baterie pákové podomítkové, hlavice raindance;
- Obklady 30x60cm, dlažba 60x60cm, spárovací hmota - rychle tvrdnoucí, hydrofobní, polymery modifikovaná.