

Zadavatel:
STAREZ – SPORT, a.s.
se sídlem Křídlovická 911/34, 603 00 Brno,
IČO: 269 32 211

Veřejná zakázka:
Pergola na Koupaliště Riviéra
zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel ve výše uvedené veřejné zakázce poskytuje níže uvedené vysvětlení / změnu / doplnění zadávací dokumentace.

Vysvětlení / změna / doplnění č. I

1. (žádost obdržena dne 19. 5. 2025):

- V TZ se uvádí povrchová úprava OK je dvouvrstvý nátěr nebo komaxit u dvouvrstvého je zpravidla pro vysokou životnost epoxidový základ a polyuretanový vrch případně komaxit bude 1x?, který z PKO je požadován.
- součástí VZ jsou i lavičky z prefabrikovaného betonu, ale nikde v zadávací dokumentaci není specifikace, v rozpočtu také není uvedeno.
- V TZ se hovoří o dřevě a jeho úpravě, ale také jsem nenalezl použití, kam se instaluje.
- Na uvedenou akci je již vydané stavební povolení? resp. položka v rozpočtu zní "Zajištění dokladů nutných ke kolaudačnímu rozhodnutí souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby Co bude tedy zhotovitel dokládat? Případně je 4 týdenní lhůta reálná.
- Celková plocha pod pergolou a kolem laviček má být rozprostřen kačírek?

Odpověď zadavatele:

Ad 1. Požadovaná povrchová úprava je žárové zinkování + 1x práškový vypalovací lak (komaxit), jak je uvedeno v SKŘ. Případné variantní řešení by bylo umožněno jen v odůvodněném případě až v rámci dílenské dokumentace.

Ad 2. Lavičky jsou sice součástí PD pro SO-02, ale byly provedeny již v první etapě společně se zpevněnými plochami. Platí tedy rozsah dle VV.

Ad 3. Jedná se pozůstatek v TZ – SKŘ, kde byla uvažována možnost použití dřeva. V rámci výpisu užitých materiálů se ale se dřevem v této části nikde neuvažuje.

Ad 4. V tomto případě se jedná o položku pokrývající zejména náklady pro zajištění dokladů nutných ke kolaudačnímu rozhodnutí. Stavební povolení je již vydáno (jedná se o druhou etapu již realizované stavby). Změna stavebního povolení se nepředpokládá.

Ad 5. Kačírek je navržen pouze pro obsypání sloupů ve volném terénu, a to v rozsahu horního líce patek, viz pátý odstavec, strana 4 TZ. Stejně tak je zakresleno a popsáno i v koordinační situaci.