

SPECIFIKACE - OPRAVA SOLANKOVÉHO POTRUBÍ KLUZIŠTĚ VODOVA, BRNO

Investor: STAREZ - SPORT, a.s., IČ: 269 32 211; Křídlovická 911/34, Brno, 603 00 □

Část: D.2.4.1. - Technika prostředí staveb - chlazení

Poz.	Popis zařízení	množství	jednotka
1.00	Demontáže: - vypuštění náplně solanky z okruhu systému chlazení plochy - po odkrytí části přívodního kanálu (viz stavba) demontáž potrubí solanky od strojovny v celé délce přívodního kanálu a v rozvodném kanálu (k likvidaci) - ve strojovně demontáž od mezipřírubové klapky na výtlačném potrubí a od přírubového spoje na vratném potrubí	1	kpl
2.00	Potrubí a armatura		
2.01	Předizolované plastové potrubí DN 250; vhodné pro solanku; (PE 100; 250×14,8 mm)		
2.01.01	potrubí v délkách 6 m	110	m
2.01.02	spojky potrubí	30	kus
2.01.03	kolena 90 °	12	kus
2.01.04	elektronátrubek	30	kus
2.01.05	ukončovací manžeta	4	kus
2.01.06	labyrintové těsnění	4	kus
2.01.07	dilatační polštář	4	kus
3.00	Montážní materiál		
3.01	Profil U 80 (pro uložení potrubí v přívodním kanále)	24	m
3.02	Plech válcovaný za tepla; 4×100×250 mm	30	ks
3.03	Montážní materiál pro přírubové spoje (štouby, matice, těsnění)	4	sada
4.00	Montáže		
5.00	Zkoušky, uvedení do provozu, dokumentace		
6.00	Doprava, doprava materiálu		