

Zadavatel:
STAREZ – SPORT, a.s.
se sídlem Křídlovická 911/34, 603 00 Brno,
IČO: 269 32 211

Veřejná zakázka:
Dodávka sanitárního kontejneru do Areálu dopravní výchovy
zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel ve výše uvedené veřejné zakázce poskytuje níže uvedené vysvětlení / změnu / doplnění zadávací dokumentace.

Vysvětlení / změna / doplnění č. I


1. (žádost obdržena dne 31. 7. 2025):

Dobrý den,

máme poznámku k technickým parametrům požadované sanitární buňky - viz dokument výkres.

Na místo, kde je v nákrese znázorněn přívod a vývod vody a odpadu a přívod elektřiny, je nelze z technického hlediska umístit. Můžeme nabídnout řešení viz nákres v příloze této zprávy.

Děkujeme za pochopení.



Odpověď zadavatele:

Zadavatel bere na vědomí, že v rámci technického řešení napojení přípojek (voda, kanalizace, elektřina) k sanitárnímu kontejneru existují alternativní možnosti provedení připojení. Vzhledem ke snaze o dosažení nejefektivnějšího a ekonomicky nejvýhodnějšího řešení zadavatel požaduje využití typizovaného sanitárního kontejneru, který umožňuje standardní způsob napojení v souladu s technickými podklady výrobce.

Zadavatel akceptuje, s ohledem na specifické podmínky stavby, alternativní řešení pro umístění přípojných míst vody, elektřiny a kanalizace do kontejneru. Toto řešení je zohledněno v aktualizované výkresové dokumentaci, kde jsou schválená místa přivedení jednotlivých přípojek do sanitárního kontejneru označena žlutými kroužky.

Umístění sanitárního kontejneru je budováno nově, přičemž projekt technické infrastruktury (přípojek) vychází z optimalizovaného dispozičního řešení v rámci Areálu dopravní výchovy. S ohledem na tyto skutečnosti není možné realizovat další variantní řešení napojení.

Aktualizované znění výkresu je přílohou tohoto dokumentu.