

Zadavatel:

STAREZ – SPORT, a.s.

se sídlem Křídlovická 911/34, 603 00 Brno,

IČO: 269 32 211

Veřejná zakázka:

Oprava sprch a sociálního zázemí

Fotbalového centra Brno Lužánky

zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel ve výše uvedené veřejné zakázce poskytuje níže uvedené vysvětlení / změnu / doplnění zadávací dokumentace.

Vysvětlení / změna / doplnění č. I

1. (z vlastního podnětu zadavatele):

Zadavatel doplňuje a upřesňuje následující položky položkového rozpočtu:

- položka č. 12: 631416213R00 Mazanina betonová, tloušťka 12 - 24 mm (nová mazanina v místech uložení a prostupů kanalizačního potrubí),
- položka č. 28: 965043431R00 Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl. 4 m² (doplnění výpočtu včetně opravy množství MJ),
- položka č. 62: 28696750R Modul-WC Kombifix eco UP320 ovládání zepředu, h 1080 mm, WC set (dodávka kompletního Modulu - WC setu včetně mísy a sedátka).

Zadavatel přílohou tohoto vysvětlení zveřejňuje aktualizovaný položkový rozpočet s výše uvedenými změnami.