

LEGENDA NOVÝCH PRVKŮ:

- NOVÁ TS (1,9 X 2,3 X 2 M)
- ŠTĚRKOVÁ PLOCHA
- KABEL VN
- KABEL NN v chrániče
- KABEL NN
- KABEL VO – SOUČÁSTÍ JINÉHO PROJEKTU
- OCHRANNÉ PÁSMO TS – 2m
- OCHRANNÉ PÁSMO KABELU –1m
- VNĚJŠÍ UZEMNĚNÍ TS – PÁSEK FeZn 30/4
- UZEMNĚNÍ PB – PÁSEK FeZn 30/4

LEGENDA RUŠENÝCH PRVKŮ:

- KABEL NN
- SLOUPOVÁ TS

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

- KANALIZACE
- VODOVOD
- NN KABEL


LEGENDA ZNAČEK:

- DOTČENÉ PARCELY STAVEBNÍM ZÁMĚREM
- KATASTRÁLNÍ MAPA
- VYMEZENÁ HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ

POZNÁMKY:

- ZJIŠTĚNÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU V SITUACI ZAKRESLENY POUZE INFORMATIVNĚ.
- STAVBA KŘÍŽUJE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ. PRŮBĚHY TRAS STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BYLY PŘEVZATY Z POSKYTNUTÝCH PODKLADŮ OD JEDNOTLIVÝCH VLASTNÍKŮ ČI SPRÁVCŮ SÍTÍ. STAVBYVEDOUČÍ/VEDOUČÍ PRÁCE JE POVINEN PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ VYZVAT VLASTNÍKY ČI SPRÁVCE TĚCHTO SÍTÍ K JEJICH PŘESNÉMU VYTÝČENÍ. V BLÍZKOSTI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE NUTNO PROVÁDĚT VEŠKERÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE RUČNĚ SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ. ODKRYTÁ VEDENÍ BUDOU ZAJIŠTĚNA PROTI POŠKOZENÍ. PODMÍNKY OCHRANY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMATA TĚCHTO SÍTÍ JSOU STANOVENY VE VYJÁDRĚNÍ VLASTNÍKŮ ČI SPRÁVCŮ, KTERÉ JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A JSOU PŘILOŽENA V DOKLADOVÉ ČÁSTI PROJEKTU. STAVEBNÍK, NEBO JIM POVĚŘENÁ TŘETÍ OSOBA, JE POVINEN ŘÍDIT SE TĚMITO PODMÍNKAMI.
- PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S PODZEMNÍMI SÍTĚMI BUDOU DODRŽENY STANOVENÉ MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI DLE ČSN 73 6005 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ (9.1994); ZMĚNA: Z1 (1.1996), Z2 (1.1998), Z3 (8.1999), Z4 (7.2003).
- UPOZORŇUJEME NA SKUTEČNOST, ŽE V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE MOHOU NACHÁZET INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JINÝCH VLASTNÍKŮ ČI SPRÁVCŮ, PŘÍPADNĚ I DLOUHODOBĚ NEFUNKČNÍ/NEPROVOZOVANÁ ZAŘÍZENÍ BEZ DOSTUPNÝCH INFORMACÍ O JEJICH POLOZE A VLASTNICTVÍ.

±0,000 =+670,20 m n.m. Balt (terén)

Vypracoval :	Ing. Petr Šerý	Zodp. projektant :	Ing. David Kopečný	<div> SPECIALIZED ELECTRIC COMPANY, s.r.o.</div>	
Místo stavby :	Zubří	Kraj:	Vysočina		
Investor : STAREZ – SPORT, a.s.					
Název stavby :					
Oprava trafostanice a rozvodu RS Zubří				Stupeň	DPS
				č. zak.:	20 0026
				Datum :	06/2022
				Formát výkresu :	A2
				Měřítko :	číslo výkresu :
Druh přílohy :	SITUAČNÍ VÝKRES			1:500	D2.1

SITUAČNÍ VÝKRES