

Zadavatel:

STAREZ – SPORT, a.s.

se sídlem Křížkovského 164, 603 00 Brno

IČO: 269 32 211

Veřejná zakázka:

Oprava rozvodů vody na Hale Rondo

zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel ve výše uvedené veřejné zakázce poskytuje níže uvedené vysvětlení / změnu / doplnění zadávací dokumentace.

Vysvětlení / změna / doplnění č. I

1. (žádost obdržena dne 3. 2. 2026):

Dobrý den, žádám Vás o DI:

1. Při prohlídce předmětu VZ v kazetovém podhledu, který se má zdemontovat a provést nový, je množství svítidel zařízení SLP, VZT, EPS apod. Ve výkazu výměr jsme nenalezli žádnou položku, která by tyto demontáže a zpětné montáže řešila. Budou tyto práce předmětem VZ?

2. Velká část rozvodů vody je ve výšce, ve které bez pomocného pracovního lešení nelze provádět výměnu rozvodů.

3. Budou veškeré rozvody součástí jednoho požárního úseku?

Děkuji za odpověď

Odpověď zadavatele:

Ad. 1 Ano, práce jsou předmětem VZ. Do výkazu výměr byly doplněny samostatné položky na koordinační práce v kazetovém podhledu – dočasnou demontáž a zpětnou montáž prvků ELE (svítidla/nouzové prvky/kabeláž), VZT (vyústky/mřížky/ventily) a EPS/SLP (hlásiče/čidla/sirény/repro) včetně funkčních zkoušek / uvedení do provozu.

Ad. 2 Do výkazu výměr byla doplněna položka na pomocné pracovní lešení / pojízdnou věž pro demontáž a montáž rozvodů ZTI ve výšce (nad dosah z podlahy), včetně montáže, demontáže a přesunů.

Ad. 3 Požární členění objektu a požadavky na požární zabezpečení prostupů se řídí PBŘ. Pro případ prostupů byly do výkazu výměr doplněny položky na požární utěsnění prostupů (požární manžety) dle PBŘ a skutečných dimenzí potrubí.

Aktualizované znění položkového rozpočtu je přílohou tohoto dokumentu.

Zadavatel zároveň posunuje lhůtu pro podávání nabídek do **18. 2. 2026** do **12:00** hodin.