



UPOZORNĚNÍ :  
SEKUNDÁRNÍ OBVODY TRANSFORMÁTORŮ PROUDU  
MUSÍ BÝT PŘIPOJENY NA PŘÍSTROJE NEBO ALESPŮŇ  
NAKRÁTKO.

MĚŘENÍ NA HLAVNÍM PŘÍVODU

ROZVADĚČ : RM1	TYP VÝKRESU : OBVODOVÉ SCHEMA ARCHIVNÍ ČÍSLO :	DATUM : 12/2020 ZPRACOVAL : ING. HRDLIČKA	ZAK. ČÍSLO : 54/2020 MPS Lužánky PROJEKT : ROZVODNA NN	ČÍSLO VÝKRESU : EL-01 LIST : 24
-------------------	--	--	--	--