

Zadavatel:

STAREZ – SPORT, a. s.

se sídlem Křídlovická 34, 603 00 Brno,

IČO: 269 32 211

Veřejná zakázka:

Oprava světel a rozvodů FCB Lužánky

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel ve výše uvedené veřejné zakázce poskytuje v souladu s ustanovením § 98 a § 99 ZZVZ níže uvedené vysvětlení / doplnění zadávací dokumentace.

Vysvětlení / doplnění č. II

1. (žádost obdržena dne 8. 3. 2022):

I. Zadavatel v technické zprávě uvádí, že je osvětlení hřiště navrženo provést ze stávajících stožárů s nadzemní výškou 26 m. Na základě místního šetření byla laserem změřena výška uložení cca 25 m a žádáme tedy zadavatele o zdůvodnění tohoto rozporu, případně úpravy příloh zadávací dokumentace.

II. Žádáme zadavatele o vysvětlení požadavku na rovnoměrnost osvětlenosti 0,70 a 300 Lx, s 5 ks svítidel na stožáru, tzn celkem 20 ks svítidel.

III. V technické zprávě jsou uvedeny požadavky na řídicí systém osvětlení, nicméně není podrobně popsán. Žádáme zadavatele o jeho podrobnou specifikaci. Dále žádáme o informaci, zda má být řídicí systém součástí dodávky. Pokud ano, žádáme o doplnění položky do výkazu výměr.

IV. V technické zprávě je uvedeno, že pro plné obsazení stávajícího výložníku je možné použít maximálně 16 ks svítidel. Výkaz výměr a výpočet osvětlení počítá ale s 20 ks. Žádáme zadavatele o vysvětlení tohoto rozporu.

V. Žádáme zadavatele o informaci, s jakými svítidly byl vytvořen vzorový výpočet osvětlení uvedený v technické zprávě.

Odpověď zadavatele:

I. Výška stožáru je 25m, některé jsou však osazené 1m nad hrací plochou (zvýšeným základem). Dále také viz předchozí odpověď zadavatele na dotaz č. I žádosti z 3. 3. 2022.

II. Zadavatel požaduje splnit požadavky na výsledky osvětlení uvedené v bodě 5 a 6 technické zprávy. Dále také viz předchozí odpověď zadavatele na dotaz č. II žádosti z 3. 3. 2022.

III. Zadavatel požaduje splnit požadavky na řídicí systém uvedené v bodě 8 technické zprávy a výkazu výměr v záložce dodávky položce 5. Dále také viz předchozí odpověď zadavatele na dotaz č. III žádosti z 3. 3. 2022.

IV. Současný stav je 16 kusů svítidel na sestavě výložníků (jeden sloup). Požadovaný stav je 20 kusů svítidel za kompletní dodávku.

V. Požadavky na LED svítidla jsou uvedeny popisem v bodě 7 technické zprávy.