

Zadavatel:

STAREZ – SPORT, a. s.

se sídlem Křídlovická 34, 603 00 Brno,

IČO: 269 32 211

Veřejná zakázka:

Laboratorní analýzy bazénové vody 2022-23

zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon)

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel ve výše uvedené veřejné zakázce poskytuje níže uvedené vysvětlení / doplnění zadávací dokumentace.

Vysvětlení / doplnění č. II

1. (žádost obdržena dne 6. 5. 2022):

Jedná se o článek II. PŘEDMĚT SMLOUVY bod 2. čtvrtá odrážka – jedná se o to, že dle legislativy nelze odevzdat protokoly a zaslat výsledky do registru PiVo ode dne odběrů do 4 pracovních dnů.

Zejména ukazatel Legionella (mikrobiologie) se kultivuje 10 dní v laboratoři, tudíž nebude moc dle Vyhlášky 238/2011 Sb. splnit.

A v článku III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ bod 3. – dodat protokoly do 4 pracovních dnů – nelze skrz ukazatel Legionella (kultivace min. 10 dní).

Odpověď zadavatele:

ad I) Obchodní podmínky se v čl. II doplňují o odstavec 10 v tomto znění:

Lhůty vystavení a zasílání protokolů a výsledků podle čl. II a III této smlouvy se přiměřeně prodlužují v případě, že je to nezbytné pro splnění požadavků vyhlášky č. 238/2011 Sb.