



KABEL 3x240+120mm Z NOVÉ TS DO HOTELOVÉHO DOMU PROCHÁZÍ STEJNOU TRASU JAKO NAPÁJENÍ HLAVNÍ BUDVY, POKRAČUJE DÁL DO HOTELOVÉHO DOMU

Stupeň PD:	Název zakázky	Název výkresu	Název listu	Datum:	=	Č.zak.:
SO/PS: DUR+DSP	Oprava trafostanice a rozvoden RS Zubří	PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA	NAPÁJENÍ ROZVÁDĚČŮ NN	05/2022		21-056
Změna:				Kreslil: Ing. Kopečný	Celk.: 42	Arch.č.: E3-1031
Poř.č.:	Zadavatel: STAREZ-SPORT, a. s.			Navrhl: Ing. Kopečný	Řazení D2	List 39
				Schválil: Ing. Mašek		