



Ved.projektant:	Ing. David Kopečný	Datum:	Paré:
Zodp.projektant:	Ing. Jakub Mašek	05/2022	
Vypracoval:	Daniel Knotek	Číslo stavby:	
Číslo zakázky:	21-056	VZ-152-2021	
rozvoden RS Zubří			Příloha:  <b>D.2-02-08</b>
specifikace RH2.3	Stupeň: <b>DUR+DSP</b>		

## 1. Předmět dodávky

Předmětem dodávky je:

- Dodávka zařízení v počtu a provedení dle bodu 3
- Montáž a zapojení vnitřního vybavení rozváděče dle bodu 3
- Doprava a osazení na místo, včetně vyřízení potřebných povolení pro dopravu nákladu dle bodu 2
- dodávka materiálu dle bodu č.4

Předmětem dodávky není:

- Stavební příprava (výkop a zához jámy, uzemnění)
- Připojení vnější kabeláže

## 2. Místo dodání

Zubří u Nového Města na Moravě, Jasenka rekreační středisko

49.5793969N, 16.1247419E



### 3. Technická specifikace

Po- ložka	Množství celkem	Označení	Přístroj, zařízení
1.	1	RH2.4	<b>Rozváděč RH2.3 – Řídicí systém</b> Rozměry (VxŠxH) 1800x600x500 + podstavec 100mm Krytí rozváděče IP54 Modulové krytí IP20/00 Dveře Jednokřídlé, panty vlevo, ocel Průhled ve dveřích Ne Vstup kabeláže Ze spodní části a přípojnice Počet osazených bočnic 1x v pravo (vlevo volné do RH2.3) Osvětlení v rozvaděči Ano Šachta na dokumentaci Ano Způsob uzamčení Dle investora Nadmořská výška do 1000 m Výrobce Enux
	1ks		Krycí panely celého rozvaděče Ne Podstavec rozvaděče Ano
	1ks		Dno a strop 600x500 EUTF060050
	1ks		Přední dveře + sloupky EUPO060180
	1ks		Zadní kryt + zadní sloupky EURE060180
	1ks		Montážní panel EUPA-060180
	1ks		Držák montážního panelu WTKB-002
	0ks		Boční zákryt EUFI050180
	1sada		Podstavec 100mm EUZE-A100
	1sada		Přední kryt podstavce EUZE-T0600
	2sada		Držák nosníku DNR
	2ks		Nosník NPM 20 P
	2ks		Přístrojový můstek š 490mm x v200 PMK 0620
	4ks		Příčka V=50mm D=400 WTPR-050040
	4sada		Držák příčky sada 4ks WTSF-001
	1bal		Samořezné šrouby 50ks/bal WA218
	1ks		<u>Osvětlení</u> Svítilno 600 lm, 100-240VAC

#### **4. Dokončovací práce**

- Označovací tabulky, štítky popis vodičů
- Protipožární prostup pod rozváděčem
- Ošetření spojů zemnění