



<div>SPENC</div> <div>SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, a.s.</div>	Ved.projektant:	Ing. David Kopečný	Datum:	Paré:
	Zodp.projektant:	Ing. Jakub Mašek	05/2022	
	Vypracoval:	Ing. David Kopečný	Číslo stavby:	
	Číslo zakázky:	21-056	VZ-152-2021	
Stavba: Oprava trafostanice a rozvoden RS Zubří				Příloha: D.2-02-03
PS-SO: IO02 Rozvody NN				
Název: Technická specifikace RH1.2		Stupeň: DUR+DSP		

1. Předmět dodávky

Předmětem dodávky je:

- Dodávka zařízení v počtu a provedení dle bodu 3
- Montáž a zapojení vnitřního vybavení rozváděče dle bodu 3
- Doprava a osazení na místo, včetně vyřízení potřebných povolení pro dopravu nákladu dle bodu 2
- dodávka materiálu dle bodu č.4

Předmětem dodávky není:

- Stavební příprava (výkop a zához jámy, uzemnění)
- Připojení vnější kabeláže

2. Místo dodání

Zubří u Nového Města na Moravě, Jasenka rekreační středisko

49.5793969N, 16.1247419E



3. Technická specifikace

Po- ložka	Množství celkem	Označení	Přístroj, zařízení
1.	1	RH1.2	Rozváděč RH1.2 – Vývody Rozměry (VxŠxH) 1800x600x600 + podstavec 100mm Krytí rozváděče IP54 Modulové krytí IP20/00 Dveře Jednokřídlé, panty vlevo, ocel Průhled ve dveřích Ne Vstup kabeláže Ze spodní části a přípojnice Počet osazených bočnic žádné (vlevo volné do RH1.1, vpravo volné do RH1.3) Osvětlení v rozvaděči Ano Šachta na dokumentaci Ne Způsob uzamčení Dle investora Nadmořská výška do 1000 m Výrobce Enux Krycí panely celého rozvaděče Ne 1ks Podstavec rozváděče Ano 1ks Dno a strop 600x600 EUTF060060 1ks Přední dveře + sloupky EUPO060180 1ks Zadní kryt + zadní sloupky EURE060180 1ks Montážní panel EUPA-060180 1ks Držák montážního panelu WTKB-002 1sada Podstavec 100mm EUZE-A100 1sada Přední kryt podstavce EUZE-T0600 2sada Držák nosníku DNR 2ks Nosník NPM 18 P 2ks Přístrojový můstek š490mmxv200 PMK 0620 4ks Příčka V=50mm D=500 WTPR-050050 2sada Držák příčky sada 4ks WTSF-001 1sada <u>Samořezné šrouby 50ks/bal</u> WA218 <u>Chlazení</u> 1ks Termostat se spín. kontaktem WI284 1ks Ventilátor 318x318, 50W, 380m3/h WTSV3000220 3ks Jistič 250A 3VA2225-5HL32-0AA0 1ks Svítidlo 600 lm, 100-240VAC 2ks Pomocný kontakt OEZ PS-LT-1100 1ks Pomocný kontakt Siemens 3VA9988-0AA12 1ks Jistič AC 125A, 3P, char B, 10kA LVN-125B-3

1ks	Jistič AC 100A, 3P, char B, 10kA	LVN-100B-3
1ks	Jistič AC 50A, 3P, char B, 10kA	LTN-50B-3
4ks	Jistič AC 32A, 3P, char B, 10kA	LTN-32B-3
1ks	Jistič AC 25A, 3P, char B, 10kA	LTN-25B-3
1ks	Jistič AC 20A, 3P, char B, 10kA	LTN-20B-3
7ks	Jistič AC 16A, 3P, char C, 10kA	LTN-16C-3
3ks	Jistič AC 16A, 1P, char B, 10kA	LTN-16B-1
2ks	Jistič AC 6A, 1P, char B, 10kA	LTN-6B-1
8ks	Stykač	OEZ 43169
1ks	Zásuvka 230V	ZSE-03 CSN 230V/16A

4. Dokončovací práce

- Označovací tabulky, štítky popis vodičů
- Protipožární prostup pod rozváděčem
- Ošetření spojů zemnění