



Ved.projektant:	Ing. David Kopečný	Datum:	Paré:
Zodp.projektant:	Ing. Jakub Mašek	05/2022	
Vypracoval:	Daniel Knotek	Číslo stavby:	
Číslo zakázky:	21-056	VZ-152-2021	
rozvoden RS Zubří			Příloha: D.2-02-09
a specifikace RP01	Stupeň: DUR+DSP		

1. Předmět dodávky

Předmětem dodávky je:

- Dodávka zařízení v počtu a provedení dle bodu 3
- Montáž a zapojení vnitřního vybavení rozváděče dle bodu 3
- Doprava a osazení na místo, včetně vyřízení potřebných povolení pro dopravu nákladu dle bodu 2
- dodávka materiálu dle bodu č.4

Předmětem dodávky není:

- Stavební příprava (výkop a zához jámy, uzemnění)
- Připojení vnější kabeláže

2. Místo dodání

Zubří u Nového Města na Moravě, Jasenka rekreační středisko

49.5793969N, 16.1247419E



3. Technická specifikace

Po- ložka	Množství celkem	Označení	Přístroj, zařízení
1.	10	RP01	Rozváděč RP01 – Chaty
	1ks		<u>Skříň</u> FWU71S 1100x300x112
	1ks	FA01	<u>Výzbroj</u> Jistič AC 25A,3P, char B, 10kA LTN-25B-3
	1ks	FU00	Pojistkový odpínač 25A, 3P OEZ OPVP14-3 14x51
	3ks		Pojistka do odpínače 25A OEZ PV14 25A aM
	1ks	FV01	Přepět'ová ochrana, 4P, T1+T2 SVC-350-4-MZ
	2ks	FAI	Kombinovaný chránič RMCB-4C/0,03
	5ks		Pomocný kontakt PS-LT-1100-MN
	2ks		Pomocný kontakt ELKO EP VSK-11
	6ks		Jistič AC 16A,1P, char B, 10kA LTN-16B-1
	8ks		Jistič AC 10A,1P, char B, 10kA LTN-10B-1
	1ks	FA17	Jistič AC 6A,1P, char B, 10kA LTN-6B-1
	1ks	FA16	Jistič DC 2A,2P, char B, 10kA LTN-2B-2
	5ks	KM	Stykač RSI-20-20-A230
	1ks		PLC CPU 1212C 6ES7212-1AE40-0XB0
	1ks		Rozšiřující modul AI 4-20mA 6ES7231-4HD32-0XB0
	1ks		Din rail box – ukončení opt. kab., LC
	1ks		Senzor teploty 4-20mA, 0-35°C SENSIT NS510A
	1ks		Zdroj 24V/2,5A 6EP1332-1SH71
	1ks		Technologický switch SFP MIKROTIK RB960PGS
	1ks		SFP modul OPT Singlemode S-85DLC05D
	6ks		Rele OEZ:43163
	6ks		Optoelektronické rele 24V DC OPT-24DC/ 24DC/ 2

4. Dokončovací práce

- Označovací tabulky, štítky popis vodičů
- Protipožární prostup pod rozváděčem
- Ošetření spojů zemnění