



Ved.projektant:	Ing. David Kopečný	Datum:	Paré:
Zodp.projektant:	Ing. Jakub Mašek	05/2022	
Vypracoval:	Ing. David Kopečný	Číslo stavby:	
Číslo zakázky:	21-056	VZ-152-2021	

Stavba: Oprava trafostanice a rozvoden RS Zubří

PS-SO: IO 02 Rozvody NN

Název: **Technická specifikace připojení chatk**

Stupeň:
DUR+DSP

Příloha:

D.2-02-11

1. Předmět dodávky

Předmětem dodávky je:

- Dodávka zařízení v počtu a provedení dle bodu 3
- Montáž a zapojení vnitřního vybavení rozváděče dle bodu 3
- Doprava a osazení na místo, včetně vyřízení potřebných povolení pro dopravu nákladu dle bodu 2
- dodávka materiálu dle bodu č.4

Předmětem dodávky není:

- Stavební příprava (výkop a zához jámy, uzemnění)
- Připojení vnější kabeláže

2. Místo dodání

Zubří u Nového Města na Moravě, Jasenka rekreační středisko

49.5793969N, 16.1247419E



3. Technická specifikace

Po- ložka	Množství celkem	Označení	Přístroj, zařízení
	10ks 10sad 15m		Nové rozváděče: Přípojková skříň SS 102 / NKF 2W Sada pojistek 3x32A PNA000 GG V provedení pilíře nebo přisazené na vnější stěnu chaty. CYKY-J 4x2.5

4. Opětovná montáž

Ve stávající svorkové skřínce jsou ovládací kabely, které budou zachovány a zaslepeny v přípojkové skříni pro možné pozdější použití.