



LEGENDA ÚČELU MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	OZN. MÍSTN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2
2.01	2.01	TOČITÉ SCHODIŠTĚ	0.74
2.02	2.02	PODESTA	1.27
2.03	2.03	LOŽNICE	4.95



HADICE PRO ODVOD KONDENZÁTU Ø16mm/30m, OBJ. KÓD TU 16 (PŘÍSLUŠENSTVÍ TČ)

POTRUBÍ VEDENA V POLOZE VEDLE SEBE, OBALENA VATOU A ZAKRYTA DŘEVĚNÝM OBKLADEM. VČETNĚ HADICE PRO ODVOD KONDENZÁTU A PROPOJOVACÍHO KABELU. POTRUBÍ NEBUDOU KOTVENA KE KONSTRUKCI CHATKY A NESMÍ SE KONSTRUKCE ANI DOTÝKAT Z DŮVODU ZAMEZENÍ PŘENOSU HLUKU.



LEGENDA ZAŘÍZENÍ :

- VeJ** – VENKOVNÍ JEDNOTKA De Dietrich (MOSE) PRO SESTAVU KLIMATIZACE MONOSPLIT–NÁSTĚNNÉ, MODEL EMSM 50, obj.č. 7695154  
NÁSTĚNNÁ KLIMATIZACE PRO CHLAZENÍ, V REVERZNÍM REŽIMU TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH/VZDUCH PRO VYTÁPĚNÍ  
–JMENOVITÝ VÝKON V REŽIMU VYTÁPĚNÍ 5,4kW, ROZSAH: 1,4–5,6kW  
–JMENOVITÝ VÝKON V REŽIMU CHLAZENÍ 5,3kW, ROZSAH: 1,9–5,5kW
- VNJ** – VNITŘNÍ JEDNOTKA De Dietrich (UME) PRO SESTAVU KLIMATIZACE MONOSPLIT–NÁSTĚNNÉ, MODEL EMSM 50,  
NÁSTĚNNÁ KLIMATIZACE PRO CHLAZENÍ, V REVERZNÍM REŽIMU TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH/VZDUCH PRO VYTÁPĚNÍ

LEGENDA POTRUBÍ :

- PROPOJOVACÍ POTRUBÍ MEZI VENKOVNÍ A VNITŘNÍ JEDNOTKOU Z MĚDĚNÉHO  
CHLADÍRENSKÉHO POTRUBÍ : 1/2” – PLYN, 1/4” – KAPALINA  
PROPOJOVACÍ SADA CHLADIIVA UV STABIL–POTRUBÍ – BALENÍ obj. č. PTN115 (PŘÍSLUŠENSTVÍ TČ).

POZNÁMKA :

VENKOVNÍ ČÁST VEDENÍ POTRUBÍ BUDE MIMO PROSTOR POD STŘECHOU (VYPLNĚNÝ HYDROFOBIZOVANOU MINERÁLNÍ VATOU) OPATŘENO JEŠTĚ DODATEČNOU TEPELNOU IZOLACÍ Z KAUKČUKOVÉHO PÁSU A PŘES TO PÁSEM Z MATERIÁLU, KTERÝ ODOLÁVÁ POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM A UV ZÁŘENÍ.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTRLOVAL	<div></div> <div>Ing. Milan Gregor – GREMI</div> <div>Projekce vytápění, rozvodů plynu a zdravotnickiky Bratří Čapků 1114/2 591 01 Žďár nad Sázavou 4 e-mail: info@gregor-gremi.cz</div> <table><tr><td>FORMÁT</td><td>2 A4 (A3)</td></tr><tr><td>ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO</td><td>9/22</td></tr><tr><td>DATUM</td><td>09/2022</td></tr><tr><td>STUPEŇ</td><td>DPS</td></tr><tr><td>MĚŘÍTKO</td><td>1:50</td></tr></table> <div>ČÍSLO VÝKRESU</div> <div>D.1.4.VYT-04</div>	FORMÁT	2 A4 (A3)	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	9/22	DATUM	09/2022	STUPEŇ	DPS	MĚŘÍTKO	1:50
FORMÁT	2 A4 (A3)													
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	9/22													
DATUM	09/2022													
STUPEŇ	DPS													
MĚŘÍTKO	1:50													
ING. MILAN GREGOR	MICHAL CHROMÝ	MICHAL CHROMÝ	ING. MILAN GREGOR											
MÍSTO STAVBY: REKREAČNÍ STŘEDISKO JASENKA, ZUBŘÍ ev.č. 57														
STAVEBNÍK: STAREZ – SPORT, a.s., KŘÍDLOVICKÁ 34, 60300 BRNO														
STAVBA:														
REKREAČNÍ STŘEDISKO JASENKA ZUBŘÍ - CHATA 02 AŽ 10														
ČÁST PROJEKTU:														
VYTÁPĚNÍ + CHLAZENÍ														
OBSAH VÝKRESU:														
PŮDORYS - PODKROVÍ														