



TYP: PLASTOVÁ SKŘÍŇ NAPŘ. NS112+102 100/EON + PILIŘ
 KRYTÍ: IP 44/20
 PŘÍVOD: ZE SPODU
 VÝVODY: ZE SPODU
 V ROZVÁDEČI DOPLNIT PŘIPOJOVACÍ SADU DO 150mm2
 JISTIČ PŘED ELEKTROMĚREM 100A/3, NEPŘÍMÉ MĚŘENÍ

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3+PEN, 50 HZ, 400/230 V, TN-C
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA V OBJEKTU : 3+PEN, 50 HZ, 400/230 V, TN-C
: 3+N+PE, 50 HZ, 400/230 V, TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

FOTBALOVÉ CENTRUM LUŽÁNKY OPRAVA SVĚTEL A ROZVODŮ PROJEKT			NO SLAČÁLEK elektroprojekce – instalace Krasovce 22, 618 00 Brno tel: 022 677 300	
VEDOUcí PROJEKTU			DATUM	01/2022
ZODPOVĚD. PROJEKTANT	L. SLAČÁLEK		ZAK. ČÍSLO	P – 947/22
VYPRACOVAL	L. SLAČÁLEK		STUPEŇ	PROJEKT
INVESTOR: STAREZ-SPORT, a.s., Křídlovická 911/34, Brno, 603 00			SLINOPROUD (JIN. OSV.)	
ROZVADĚČ RE			MĚŘITVO	Č. VÝKRESU 03

[illegible]