

ZPŮSOB KLADENÍ KABELŮ DO ZEMĚ
DLE ČSN 33 2000-5-52 ed.2



H hloubka uložení:
terén - 70cm
chodník - 35cm
vozovka,
krajnice vozovky - 100cm

POZNÁMKA

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 50Hz, 400/230V, TN–C
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3
PROSTŘEDÍ: viz. PROTOKOL URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

TRASY KABELŮ A UMÍSTĚNÍ ROZVADĚČŮ RO JE ORIENTAČNÍ,
BUDE UPŘESNĚNO STAVBOU A STÁVAJÍCÍ DISPOZICÍ STOŽÁRŮ

FOTBALOVÉ CENTRUM LUŽÁNKY OPRAVA SVĚTEL A ROZVODŮ **PROJEKT**			**IVO SLAČÁLEK** elektroprojekce – instalace Kneslova 22, 618 00 Brno tel.: 608 877 320	
VEDOUCÍ PROJEKTU			**DATUM**	01/2022
ZODPOVĚD. PROJEKTANT	I. SLAČÁLEK		**ZAK. ČÍSLO**	P – 947/22
VYPRACOVAL	I. SLAČÁLEK		**STUPEŇ**	PROJEKT
INVESTOR: STAREZ–SPORT, a.s., Křídlovická 911/34, Brno, 603 00			**SILNOPROUD (UM. OSV.)**	
NAPOJENÍ ROZVADĚČE RE			**MĚŘÍTKO** 1 : 200	**Č. VÝKRESU** 01