



Ved.projektant:	Ing. David Kopečný	Datum:	Paré:
Zodp.projektant:	Ing. Jakub Mašek	05/2022	
Vypracoval:	Ing. David Kopečný	Číslo stavby:	
Číslo zakázky:	21-056	VZ-152-2021	
rozvoden RS Zubří			Příloha: D.2-02-04
specifikace RH1.3	Stupeň: DUR+DSP		

1. Předmět dodávky

Předmětem dodávky je:

- Dodávka zařízení v počtu a provedení dle bodu 3
- Montáž a zapojení vnitřního vybavení rozváděče dle bodu 3
- Doprava a osazení na místo, včetně vyřízení potřebných povolení pro dopravu nákladu dle bodu 2
- dodávka materiálu dle bodu č.4

Předmětem dodávky není:

- Stavební příprava (výkop a zához jámy, uzemnění)
- Připojení vnější kabeláže

2. Místo dodání

Zubří u Nového Města na Moravě, Jasenka rekreační středisko

49.5793969N, 16.1247419E



3. Technická specifikace

Po- ložka	Množství celkem	Označení	Přístroj, zařízení
1.	1	RH1.3	Rozváděč RH1.3 – Řídicí systém, spínané kontakty Rozměry (VxŠxH) 1800x600x600 + podstavec 100mm Krytí rozváděče IP54 Modulové krytí IP20/00 Dveře Jednokřídlé, panty vlevo, ocel Průhled ve dveřích Ne Vstup kabeláže Ze spodní části a přípojnice Počet osazených bočnic žádné (vlevo volné do RH1.2, Vpravo volné do RH1.4) Osvětlení v rozvaděči Ano Šachta na dokumentaci Ne Způsob uzamčení Dle investora Nadmořská výška do 1000 m Výrobce Enux Krycí panely celého rozvaděče Ne 1ks Podstavec rozváděče Ano 1ks Dno a strop 600x600 EUTF060060 1ks Přední dveře + sloupky EUPO060180 1ks Zadní kryt + zadní sloupky EURE060180 1ks Montážní panel EUPA-060180 1ks Držák montážního panelu WTKB-002 1sada Podstavec 100mm EUZE-A100 1sada Přední kryt podstavce EUZE-T0600 2sada Držák nosníku DNR 2ks Nosník NPM 18 P 2ks Přístrojový můstek š490mmxv200 PMK 0620 4ks Příčka V=50mm D=500 WTPR-050050 2sada Držák příčky sada 4ks WTSF-001 1bal Samorezné šrouby 50ks/bal WA218 <u>Chlazení</u> 1ks Termostat se spín. kontaktem WI284 Ventilátor 318x318, 50W, 380m3/h WTSV3000220 <u>Osvětlení</u> 1ks Svítidlo 600 lm, 100-240VAC

Po- ložka	Množství celkem	Označení	Přístroj, zařízení
	1ks	FA90	Jistič AC 25A,3P, char B, 10kA
	1ks	FV02	Přepěťová ochrana typ 3
	1ks		Modul do přepěťové ochrany
	2ks		Jistič AC 20A,1P char B, 10kA
	3ks		Jistič AC 16A,1P char B, 10kA
	1ks		Jistič AC 10A,1P char B, 10kA
	3ks		Jistič DC 20A,2P char B, 10kA
	2ks		Jistič DC 16A,2P char B, 10kA
	4ks		Jistič DC 10A,2P char B, 10kA
	2ks		Jistič DC 2A,2P char B, 10kA
	8ks		Pomocný kontakt jističe LT
	1ks		Zdroj 24V -OVL
	1ks		Zdroj_24V-PLC
	1ks		Zásuvka 230V
	1ks		Pojistkový odpínač
	1ks		Pojistka do odpínače
			LTN-25B-3
			SJBC-25E-3-MZS
			SJB-100E-N-M
			LTN-20B-1
			LTN-16B-1
			LTN-10B-1
			LTN-20B-2
			LTN-16B-2
			LTN-10B-2
			LTN- 2B-2
			PS-LT-1100-MN
			SITOP PSU100M 24V/20A
			SITOP PSU100M 24V/20A
			ZSE-03 CSN 230V/16A
			OEZ FH2-3A/F 3X400A
			OEZ PNA3 315A gG

4. Dokončovací práce

- Označovací tabulky, štítky popis vodičů
- Protipožární prostup pod rozváděčem
- Ošetření spojů zemnění