



Ved.projektant:	Ing. David Kopečný	Datum:	Paré:
Zodp.projektant:	Ing. Jakub Mašek	05/2022	
Vypracoval:	Ing. David Kopečný	Číslo stavby:	
Číslo zakázky:	21-056	VZ-152-2021	

Stavba: Oprava trafostanice a rozvoden RS Zubří

PS-SO: IO02 Rozvody NN

Název: **Technická specifikace RH1.1**

Stupeň:  
**DUR+DSP**

Příloha:

**D.2-02-02**

## 1. Předmět dodávky

Předmětem dodávky je:

- Dodávka zařízení v počtu a provedení dle bodu 3
- Montáž a zapojení vnitřního vybavení rozváděče dle bodu 3
- Doprava a osazení na místo, včetně vyřízení potřebných povolení pro dopravu nákladu dle bodu 2
- dodávka materiálu dle bodu č.4

Předmětem dodávky není:

- Stavební příprava (výkop a zához jámy, uzemnění)
- Připojení vnější kabeláže

## 2. Místo dodání

Zubří u Nového Města na Moravě, Jasenka rekreační středisko

49.5793969N, 16.1247419E



### 3. Technická specifikace

Po- ložka	Množství celkem	Označení	Přístroj, zařízení
1.	1	RH1.1	<b>Rozváděč RH1.1 – přívod z TS</b> Rozměry (VxŠxH) 1800x600x600 + podstavec 100mm Krytí rozváděče IP54 Modulové krytí IP20/00 Dveře Jednokřídlé, panty vlevo, ocel Průhled ve dveřích Ne Vstup kabeláže Ze spodní části Počet osazených bočnic 1x vlevo (vpravo volné do RH1.2) Osvětlení v rozvaděči Ano Šachta na dokumentaci Ano Způsob uzamčení Dle investora Nadmořská výška do 1000 m Výrobce Enux  Krycí panely celého rozvaděče Ne Výbava dveří rozváděče Analyzátor, perf. žlab, zámek, šachta na dokumentaci  Podstavec rozváděče Ano
	1ks		
	1ks		Dno pro přívod kabelu a strop 600x600 EUTF060060
	1ks		Přední dveře + sloupky EUPO060180
	1ks		Zadní kryt + zadní sloupky EURE060180
	1ks		Montážní panel EUPA-060180
	1ks		Držák montážního panelu WTKB-002
	1ks		Boční zákryt EUFI060180
	1sada		Podstavec 100mm EUZE-A100
	1sada		Přední kryt podstavce EUZE-T0600
	2sada		Držák nosníku DNR
	2ks		Nosník NPM 18 P
	2ks		Přístrojový můstek š490mmxv200 PMK 0620
	4ks		Příčka V=50mm D=500 WTPR-050050
	2sada		Držák příčky sada 4ks WTSF-001
	1bal		Samořezné šrouby 50ks/bal WA218

Po- ložka	Množství celkem	Označení	Přístroj, zařízení
	1ks		<u>Osvětlení</u> Svítlidlo 600 lm, 100-240VAC
	3ks	PTP	Průvlekový transformátor proudu 10VA,0,5S,400/5A
	1ks	QM01	Hlavní jistič 400A 3P 3VA2440-5HM32-0AA0
	1ks	FV01	Přepěťová ochrana SJBC-25E-3N-MZS
	1ks		Modul do přepěťové ochrany SJB-100E-N-M
	1ks	FA01	Jistič 400A 3P 3VA2340-5HM32-0AA0
	2ks		Pomocný kontakt 24VDC 3VA9988-0AA13
	1ks		Pojistkový odpínač FH2-3A/F 3X400A
	3ks		Pojistka do odpínače OEZ PNA3 315A gG
	1ks	PAC	Analyzátor sítě 7KM3220-0BA01-1DA0

#### 4. Dokončovací práce

- Označovací tabulky, štítky popis vodičů
- Protipožární prostup pod rozváděčem
- Ošetření spojů zemnění