



UPOZORNĚNÍ :
SEKUNDÁRNÍ OBVODY TRANSFORMÁTORŮ PROUDU
MUSÍ BÝT PŘIPOJENY NA PŘÍSTROJE NEBO ALESPŮŇ
NAKRÁTKO.

MĚŘENÍ NA PŘÍVODU

ROZVADĚČ :	TYP VÝKRESU :	DATUM :	ZAK. ČÍSLO :	ČÍSLO VÝKRESU :
RM2	OBVODOVÉ SCHEMA	12/2022	45/2022	EL-01
ARCHIVNÍ ČÍSLO :	ZPRACOVAL :	MPS Lužánky	PROJEKT :	LIST :
	ING. HRDLIČKA	PODRUŽ. ROZVODNA NN		23