

Označení kabelu	Typ kabelu	Délka [m]	Odkud	Svork.	Kam	Svork.	Poznámka
Soupis stávajících vodičů (a jejich jištění) v rozvaděči RM2							
2WL02A,B (B105a,b)	2x AYKY-J 3Bx240+120		RM1		RM2 - pole 1		přívod z RM1
	CYKY-J 4x16		RM2 - pole 1		R21		3x40A/gG
	AYKY-J 4x6		RM2 - pole 1		R22		3x40A/gG ??????
	AYKY 2x2,5		RM2 - pole 1		ovládání osvětlení VS		6A/C
	CYKY-J 3x1,5		RM2 - pole 1		osvětlení - VS		10A/C
	AYKY 2x2,5		RM2 - pole 1		ovládání osvětlení strojovna VZT		6A/C
	AYKY 2x2,5		RM2 - pole 1 (L1)		osvětlení - strojovna VZT		10A/C
	AYKY 2x2,5		RM2 - pole 1 (L2)		osvětlení - strojovna VZT		10A/C
	AYKY 2x2,5		RM2 - pole 1 (L3)		osvětlení - strojovna VZT		10A/C
	AYKY 2x2,5		RM2 - pole 1		osvětlení - chodba s filtry		10A/C
	AYKY 2x2,5		RM2 - pole 1		zásuvky - chodba		10A/C
	AYKY 2x2,5		RM2 - pole 1		osvětlení - rozvodna nn 2		10A/C
	AYKY 2x2,5		RM2 - pole 1		osvětlení - šatna zaměstnanci		10A/C
	AYKY 2x2,5		RM2 - pole 1		osvětlení - server		10A/C
	AYKY 2x2,5		RM2 - pole 1		zásuvky - server, chodba, rozvodna nn 2		16A/C
	?????		RM2 - pole 2		DT1		3x40A/gG
	CYKY-J 3x95+50		RM2 - pole 2		DT2		3x200A/gG
	CYKY-J 4x4		RM2 - pole 2		dopuštění vody - ATS		3x20A/C
	CYKY-J 3x2,5		RM2 - pole 2		zásuvka - VS		3x6A/C
	CYKY-J 3x1,5		RM2 - pole 2		cirkulační čerpadlo - VS		3x16A/B
	CYKY-J 3x1,5		RM2 - pole 2		cirkulační čerpadlo - sklad čis. protředků		3x16A/B
	????		RM2 - pole 2		STAVBA		3x125/B

[illegible]