



Dokumentace skutečného provedení

30.10.2009
Elmont
Biedlova 1754 / 27
613 00 Brno, DIČ: CZ25678119
tel: 541 242 700, fax: 543 346 395

Rozvodná soustava VN: 3 AC 50Hz, 22kV, IT
Rozvodná soustava NN: 3 PEN AC 50Hz, 400/231V, TN-C
Ochrana před nebezpečným dotykem (dle ČSN 33 2000-4-41):
část VN: - živé části: izolací, kryty a přepážkami, polohou, zábranou
- neživé části: samočinným odpojením od zdroje (zemněním v síti IT)
část NN: - živé části: izolací, kryty a přepážkami, polohou, zábranou
- neživé části: samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C
Zvýšená ochrana: POSPOJOVÁNÍM (uvedením na stejný potenciál)
VNĚJŠÍ VLIVY: NORMÁLNÍ

REVIZE				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis

Orientace	Generální projektant	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:		
	 Arch.Design, s.r.o. KANCELÁŘ BRNO Sacharova 23, 616 00 Brno telefon: +420 541 420 910 fax: +420 541 420 913			
0,000=203,300 m n.m. B.p.v.		Projektant části PD Puttner, s.r.o. SLANŠKÁ 418/15, 602 00 BRNO tel. 541 210 030 fax. 541 212 207 e-mail: info@puttner.cz ZAK.Č. 006-000036		
Architekt	Ing. arch. prof. Ivan Ruller	Vypracoval	Bc. David Kubát	
HIP	Ing. V. Morava	Kreslil	Bc. David Kubát	
Zodp. projektant	Ing. Jiří Puttner	Kontroloval	Bc. David Kubát	
Investor: STAREZ-SPORT a.s., Porážka 2, 602 00 Brno				
Místo stavby	ul. Křídlovická	obec: BRNO-MĚSTO	kraj: JIHOVÝCHODSKÝ	Číslo paré
Název stavby: HALA RONDO REKONSTRUKCE PRO MS 2010				
Stav. objekt	PS 308 REKOSTRUKCE TRAFOSTANICE- TECHNOLOGICKÁ ČÁST			
Část	C. Provozní soubory			
Název dokumentu	JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA VN			
Kód dokumentu	B-06-071-250 PS - 308 P C			
Číslo výkresu			C.2.2	Revize 00

NAPŘ. STÁVAJÍCÍ VN ROZVADĚČ JE V PROVEDENÍ ORMAZABAL !!!

Změna	Druh změny	Datum	Jméno
ing. Vít Hrdlička, Spodní 22, 625 00 BRNO, projekce elektro		Měřítko: -	
Navrhl: Ing. Hrdlička	Investor: STAREZ - SPORT, a.s., Křídlovická 911/34, 603 00, Brno	Zak.číslo: 11/2023	
Kreslil: Ing. Hrdlička	Stavba: Hala Rondo Křídlovická 911/34, 603 00 Staré Brno	Datum: 04/2023	
Ódp. proj.: Ing. Hrdlička	Objekt: Výměna trafo T2/1000kVA za trafo T2/1250kVA	Počet A4:3	
Název: STÁVAJÍCÍ NEAKTUALIZOVANÉ PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA VN DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE		čís. výk.: EL-01	