



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN	NÁZEV	PLOCHA	SVĚTLÁ VÝŠKA	SKLADBA PODLAHY	STĚNY	STROP	PODLA
2.01	Schodišťový prostor	11,41	3230	N-SP/08	Omitka	Omitka	Teraso
2.02	Chodba	20,19	2650	N-SP/04	Omitka	SDK podhled	Kaučuk
2.03	WC	1,60	2600	N-SP/05	Omitka + ker. obklad (2000)	SDK podhled	Keramick
2.04	WC přesíň	3,65	2600	N-SP/05	Omitka + ker. obklad (2000)	SDK podhled	Keramick
2.05	Kuchyňka	10,05	2800	N-SP/04	Omitka	SDK podhled	Kaučuk
2.06	Kancelář	18,20	2800	N-SP/04	Omitka	SDK podhled	Kaučuk
2.06a	Balkon	2,83	-	N-ST/05	Omitka	-	Betonová
2.07	Kancelář	24,51	2800	N-SP/04	Omitka	SDK podhled	Kaučuk
2.08	Kancelář	18,52	2800	N-SP/04	Omitka	SDK podhled	Kaučuk
2.09	Kancelář	24,51	2800	N-SP/04	Omitka	SDK podhled	Kaučuk
2.10	Ředitel	15,28	2800	N-SP/04	Omitka	SDK podhled	Kaučuk
2.10a	Balkon	3,17	-	N-ST/05	Omitka	-	Betonová
2.11	Kancelář	12,78	2800	N-SP/04	Omitka	SDK podhled	Kaučuk
2.12	WC přesíň	3,65	2600	N-SP/05	Omitka + ker. obklad (2000)	SDK podhled	Keramick
2.13	WC	1,57	2600	N-SP/05	Omitka + ker. obklad (2000)	SDK podhled	Keramick
		171,92 m²					

LEGENDA MATERIÁLŮ

- železobetonový nosný skelet
- obvodové a vnitřní zdivo zdivo - nosné
- vnitřní zdivo zdivo - nenosné
- dodatečné zateplení objektu

LEGENDA CHL ZAŘÍZENÍ

- Chladicí výkon vnitřní jednotky
- Venkovní jednotka systému chlazení
- Vnitřní 4cestná kazetová jednotka chlazení
- Vnitřní 1cestná kazetová jednotka chlazení
- Požadavky na navazující profese
- Označení vertikálního potrubí při průchodu stropní kci, o podlaží výše  
Obecně nezáleží na sklonu šípky
- Označení vertikálního potrubí při průchodu stropní kci, o podlaží níže  
Obecně nezáleží na sklonu šípky

LEGENDA POTRUBÍ

- Cu potrubí přímého chlazení (kapalina+pára) - zařízení č.1
- Cu potrubí přímého chlazení (kapalina+pára) - zařízení č.2
- Cu potrubí přímého chlazení (kapalina+pára) - zařízení č.3

POZNÁMKY:

- přesnou polohu, vzhled a barvu koncových prvků nutno koordinovat a schválit s investorem a architektem
- potrubní rozvody nutno před montáží koordinovat se skutečným stavem stavby a ostatními profesemi
- potrubí bude řádně upevněno na závěsech a konzolách. Typ uchycení dle používaného systému prováděcí firmy
- napojení vnitřních jednotek chlazení na odvod kondenzátu - dodávka ZTI včetně zápach. uzávěrky s mech. uzávěrem