



- pripojovací a odpadní potrubí splaškové kanalizace vedená vnitřkem objektu, v drážkách ve zdi, volně nebo v instalačních předsíňkách budova provedena ze systému PP-HT, při potrubí učebrnami nebo kabiněty bude provedeno ze systému tříce kanalizace
- dešťová odpadní potrubí vedená interiérem a zateplovacím systémem budova opatřena nenasávkou kaučukovou izolací
- svodná potrubí splaškové a dešťové kanalizace vedená v zemi budova provedena z protubinného systému KG (materiál PVC-U) SN4
- plynové typy zarizavcích budou předtýkajícího amatru budou specifikovány investorem a architektem při realizaci
- odpadní potrubí budova odvětrána nad střechu
- odpadní dešťová potrubí budova osazena v úrovni terénu lapací střešních spálenin
- při provádění prací je nutné postup koordinovat s ostatními profesemi!