



## LEGENDA POTRUBÍ :

NOVÉ - SILNÉ		STÁVAJÍCÍ - TENČE
	HORKOVOD 100/64°C, PN 25. Tmax 125°C POTRUBÍ OCELOVÉ	
	VYTÁPĚNÍ TEPLOVODNÍ ROZVODY PN6 NOVÉ ( OCEL, MĚĎ)	
	DOPOUŠTĚNÍ HORKOVOD	
	EXPANZNÍ POTRUBÍ ÚT	
	POTRUBÍ, ZAŘÍZENÍ DEMONTOVANÉ	
	S - STUDENÁ VODA POTRUBÍ PLAST PN 16 (PPR 40x) OCELOVÉ POZINK (DN50)	
	T - TEPLÁ VODA PP PN 20 POTRUBÍ PPR PN 20	
	C - CÍRKULACES PP PN 20 POTRUBÍ PPR PN 20	
	KANALIZACE, ODPADNÍ POTRUBÍ POTRUBÍ HT , KG	
	ARMATURA VE VÝCHOZÍM PROVOZU UZAVŘENÁ	
	MAR , ELEKTRO - KABELÁŽE , REGULACE	

## LEGENDA ZAŘÍZENÍ

4	STÁVAJÍCÍ KOMPAKTNÍ PŘEDÁVACÍ STANICE HV/TV Q=150 kW, PN25/16 VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ ESL HPZOTV150-BM-01- PODROBNĚJI VIZ SPECIFIKACE
5	STÁVAJÍCÍ AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY IVAR VS 1000L, SMALTOVANÝ, PN10,
7	STÁVAJÍCÍ TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA TEPLÁ VODA OBJEM 33L/PN10, pr.468mm, H=468, DN20
MT - 3	STÁVAJÍCÍ PODRUŽNÝ VODOMĚR SPOTŘEBY TEPLÉ VODY DN 20/Qn4,0, G1", S IMPULSNÍM VÝSTUPEM

## DODATEK 1 - 2/2024

Místo stavby:	HOTEL VODOVA 336/108, BRNO 612 00	Ing. Zdeněk PROKEŠ PROJEKCE VYTÁPĚNÍ A ZTI Vrbenského 711/3, Brno 624 00 mob: 773 246 554 tel: 517 071 227 IČ: 623 20 637 mail:prokes.zdenek@email.cz
Investor:	STAREZ - SPORT, a.s., KŘÍDLOVICKÁ 911/34, 603 00 BRNO	
Vypracoval:	Ing. Prokeš Zdeněk	datum: 10/2023
Zodp. projektant:	Ing. Prokeš Zdeněk	stupeň: DPS+DVZ
Akce:	REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE HV HOTEL VODOVA	měřítko: 1 : 50
Část:	D.1-Zařízení pro vytápění staveb, technologie TZB	zak.čís.: 202309
Výkres:	PŮDORYS VS - STÁVAJÍCÍ STAV	č. výkr.: 01D1