



Název:	IO01 - kabelová vedení
D1.2	Kabelová listina a seznam materiálu

Akce:	Oprava trafostanice a rozvodu RS Zubří		
Místo:	JASENKA rekreační středisko Zubří		
Zadavatel:	STAREZ-SPORT, a. s.		
Číslo zakázky:	VZ-152-2021	Archivní č.:	Výtisk:
Stupeň PD:	Proj. dok. pro provádění stavby (DPS)		
Vypracoval:	Ing. Petr Šerý	Datum:	
Kontroloval:	Ing. Jakub Mašek	06/2022	

Obsah:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Číslo:	Název:					Poznámky:		
C1.5	SOUPIS NOVĚ MONTOVANÉHO MATERIÁLU							
Položka	Název položky	Typ	Dodavatel	M.J.	celkem	VN		
MA1	Konektor VN	RSTI-5854	RAYCHEM	sd	3	3		
MA2	Omezovač přepětí do TS	RSTI 68SA3910		ks	3	3		
MA3	Stahovací pásek		GPH	ks	220	220		
MA4	Kabelový štítek			ks	25	25		
MA5	Výstražná folie	Folie výstr.PE červená 32cm		m	300	300		
MA6	Krycí deska	DEKAB 300/4/1000	CWS	ks	300	300		
MA7	Smrštitelná trubice - průchodka 1-žíla VN	LTEC 150*	RAYCHEM	ks	3	3		
MA8	Smrštitelná trubice - průchodka 1-žíla HDPE	LTEC 300*	RAYCHEM	ks	1	1		
MA9	Montážní pěna pistolová PUR pěna	750 ml		ks	2	2		
MA10	Koncovka HDPE	Plasson pr. 50 mm s ventilkem		ks	2	2		
MA11	Chránička červená	KOPOS 06050 HDPE 50/44 N450	Kamat	m	300	300		
MA12	Sloup betonový	JB 10,5/15	Sloupárna Majdaléna	ks	2	2		
MA13	Hlavice krycí plastová	průměr čepu.220-225	Sloupárna Majdaléna	ks	2	2		
MA14	Konzola	Pařát IV DBW-K		ks	1	1		
MA15	Ohebná chránička	KOPFLEX KF 09160 BA	Kopos	m	5	5		
MA16	Omezovač přepětí venkovní	DA1-30D-L0H0N0-S-207	KAMAT	ks	3	3		
MA17	Koncovka venkovní VN včetně ok	POLT-24D/1XO-ML-2-13	RAYCHEM	ks	3	3		
MA18	Neodpínatelný kabelosvod komplet		Energetika Servis	kpl	1	1		
1.	<i>Boční nosník BN-PARÁT II -260</i>	807 00		ks	1	1		
2.	<i>Svod kab neodpínaný JB/DB 10,5m 150,240</i>	20002		sad	1	1		
2.1	<i>Konzola omez. JB/DBV/DBW-25kV</i>	84000		ks	1	1		
2.2	<i>Kryt plast.kabelu JB/DBV/DBW 150,240</i>	51400		sad	1	1		
2.3	<i>ZKB přímý závit M12-vnitřní</i>	1000051		ks	3	3		
2.4	<i>Držák kabelu JB/DBV/DBW 150,240</i>	51401		ks	4	4		
2.5	<i>Al přípojnice 40x10-125</i>	84001		sad	1	1		
2.6	<i>Uzemnění kompletní 12m</i>	10300		ks	1	1		
2.7	<i>Ochrana plast.krytu 514-15-00</i>	51415		ks	1	1		
3	<i>Konzola PARÁT IV-DBW-K</i>	78910		ks	1	1		
3.1	<i>Výztuha K-DB s objímkou</i>	78909		ks	1	1		
3.2	<i>Konzola IV - DBW-R</i>	78811		ks	1	1		
3.3	<i>Svorník M20x700/90/90 Zn</i>	1000711		ks	1	1		
3.4	<i>Matice M20 DIN 934 Zn</i>	1000528		ks	2	2		
3.5	<i>Podložka 21 DIN 125 Zn</i>	1000554		ks	2	2		
3.6	<i>Hlava 100/5 (531-08-00)</i>	1000845z		ks	2	2		

MA19	Plastový izolátor	DS 28G - AlFe		ks	3	3		
MA20	Kloub závěsný	Oko-vidlice V=8cm 235191.1		ks	3	3		
MA21	Svorka třmenová Alfe			ks	3	3		
MA22	Oko kabel. Lisovací	120x12 ALU-F GPR		ks	3	3		
MA23	Štítek číslovací			ks	1	1		
MA24	Tab: Vysoké napětí smalt oblá	Dvojkombinace dráty+výstup 297x210		ks	1	1		
MA25	Pásek FeZn	30x4 mm		m	75	75		
MA26	Svorka	pásek/pásek SR 02		ks	9	9		
MA27	Gumoasfatl suspenze SA IV			kg	3	3		
	*Zhotovitel si před objednáním ověří vhodnost pro použití na typ použitého kabelu a průchodky.							

[illegible]

[illegible]

[illegible]