



Ved.projektant:	Ing. David Kopečný	Datum:	Paré:
Zodp.projektant:	Ing. Jakub Mašek	06/2022	
Vypracoval:	Daniel Knotek	Číslo stavby:	
Číslo zakázky:	21-056	VZ-152-2021	

Stavba: Oprava trafostanice a rozvoden RS Zubří

PS-SO: IO 02 Rozvody NN

Název: Technická specifikace RH2.3

Stupeň:
DUR+DSP

Příloha:

D.2-02-08

1. Předmět dodávky

Předmětem dodávky je:

- Dodávka zařízení v počtu a provedení dle bodu 3
- Montáž a zapojení vnitřního vybavení rozváděče dle bodu 3
- Doprava a osazení na místo, včetně vyřízení potřebných povolení pro dopravu nákladu dle bodu 2
- dodávka materiálu dle bodu č.4

Předmětem dodávky není:

- Stavební příprava (výkop a zához jámy, uzemnění)
- Připojení vnější kabeláže

2. Místo dodání

Zubří u Nového Města na Moravě, Jasenka rekreační středisko

49.5793969N, 16.1247419E



3. Technická specifikace

Po- ložka	Množství celkem	Označení	Přístroj, zařízení
1.	1	RH2.4	Rozváděč RH2.3 – Optiky Rozměry (VxŠxH) 2000x600x600 + podstavec 100mm Krytí rozváděče IP54 Modulové krytí IP20/00 Dveře Jednokřídlé, panty vpravo, ocel Průhled ve dveřích Ne Vstup kabeláže Z horní části Počet osazených bočnic 1x vpravo 1x vlevo Osvětlení v rozvaděči Ano Šachta na dokumentaci Ano Způsob uzamčení Dle investora Nadmořská výška do 1000 m Výrobce Enux
	1ks		Krycí panely celého rozvaděče Ne Podstavec rozváděče Ano
	1ks		Dno a strop 600x600 EUTF060060
	1ks		Přední dveře + sloupky EUPO060200
	1ks		Zadní kryt + zadní sloupky EURE060200
	1ks		Montážní panel EUPA-060200
	3ks		Kabelový žlab 50x50mm 2m ARK-231114
	1ks		Držák montážního panelu WTKB-002
	1ks		Boční zákryt EUFI060200
	1sada		Podstavec 100mm EUZE-A100
	1sada		Přední kryt podstavce EUZE-T0600
	0ks		Přístrojový můstek š 490mm x v200 PMK 0620
	12ks		Příčka V=50mm D=500 WTPR-050060
	6sada		Držák příčky sada 4ks WTSP-001
	10m		Perforovaný žlab 80x80mm
	8m		DIN lišta 15x35mm
	1bal		Samořezné šrouby 50ks/bal WA218
	2ks		Din rail box – ukončení opt. kab., LC DINBOX2
	1ks		Zásuvka 230V AC OEZ ZSE-03
	1ks		Jistič AC 16A,1P, char B, 10kA LTN-16B-1
	10ks		Svorka řadová průchozí UT 2,5
	30m		Vodič ø 2,5mm
	12m		CYKY-J 5x2,5mm
	1ks		<u>Osvětlení</u> Svítilno 600 lm, 100-240VAC

4. Dokončovací práce

- Označovací tabulky, štítky popis vodičů
- Protipožární prostup pod rozváděčem
- Ošetření spojů zemnění