



<div>SPENC</div> <div>SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, a.s.</div>	Ved.projektant:	Ing. David Kopečný	Datum:	Paré:
	Zodp.projektant:	Ing. Jakub Mašek	06/2022	
	Vypracoval:	Ing. David Kopečný	Číslo stavby:	
	Číslo zakázky:	21-056	VZ-152-2021	
Stavba: Oprava trafostanice a rozvoden RS Zubří				Příloha: D.2-02-11
PS-SO: IO 02 Rozvody NN				
Název: Technická specifikace připojení chatek		Stupeň: DUR+DSP		

1. Předmět dodávky

Předmětem dodávky je:

- Dodávka zařízení v počtu a provedení dle bodu 3
- Montáž a zapojení vnitřního vybavení rozváděče dle bodu 3
- Doprava a osazení na místo, včetně vyřízení potřebných povolení pro dopravu nákladu dle bodu 2
- dodávka materiálu dle bodu č.4

Předmětem dodávky není:

- Stavební příprava (výkop a zához jámy, uzemnění)
- Připojení vnější kabeláže

2. Místo dodání

Zubří u Nového Města na Moravě, Jasenka rekreační středisko

49.5793969N, 16.1247419E



3. Technická specifikace

Po- ložka	Množství celkem	Označení	Přístroj, zařízení
	10ks 10sad 15m		Nové rozváděče: Přípojková skříň SS 102 / NKF 2W V provedení pilíře nebo přisazené na vnější stěnu chaty. Sada pojistek 3x32A PNA000 GG CYKY-J 4x2.5

4. Opětovná montáž

Ve stávající svorkové skřínce jsou ovládací kabely, které budou zachovány a zaslepeny v přípojkové skříni pro možné pozdější použití.