




<div>SPENC</div> <div>SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, a.s.</div>	Ved.projektant:	Ing. David Kopečný	Datum:	Paré:	
	Zodp.projektant:	Ing. Jakub Mašek	06/2022		
	Vypracoval:	Daniel Knotek	Číslo stavby:		
	Číslo zakázky:	21-056	VZ-152-2021		
Stavba: Oprava trafostanice a rozvoden RS Zubří					Příloha: D.2-02-05
PS-SO: IO 02 Rozvody NN					
Název: Technická specifikace RH1.4			Stupeň: DUR+DSP		

1. Předmět dodávky

Předmětem dodávky je:

- Dodávka zařízení v počtu a provedení dle bodu 3
- Montáž a zapojení vnitřního vybavení rozváděče dle bodu 3
- Doprava a osazení na místo, včetně vyřízení potřebných povolení pro dopravu nákladu dle bodu 2
- dodávka materiálu dle bodu č.4

Předmětem dodávky není:

- Stavební příprava (výkop a zához jámy, uzemnění)
- Připojení vnější kabeláže

2. Místo dodání

Zubří u Nového Města na Moravě, Jasenka rekreační středisko

49.5793969N, 16.1247419E



3. Technická specifikace

Po- ložka	Množství celkem	Označení	Přístroj, zařízení
1.	1	RH1.4	Rozváděč RH1.4 – Řídicí systém Rozměry (VxŠxH) 1800x600x600 + podstavec 100mm Krytí rozváděče IP54 Modulové krytí IP20/00 Dveře Jednokřídlé, panty vlevo, ocel Průhled ve dveřích Ne Vstup kabeláže Ze spodní části a přípojnice Počet osazených bočnic 1x vpravo (vlevo volné do RH1.3) Osvětlení v rozváděči Ano Šachta na dokumentaci Ne Způsob uzamčení Dle investora Nadmořská výška do 1000 m Výrobce Enux Krycí panely celého rozváděče Ne Podstavec rozváděče Ano 1ks Dno a strop 600x600 EUTF060060 1ks Přední dveře + sloupky EUPO060180 1ks Zadní kryt + zadní sloupky EURE060180 0ks Montážní panel EUPA-060180 1 sada Montážní lišty pro RACK vestavbu 0ks Držák montážního panelu WTKB-002 0ks Boční zákryt EUFI060180 1sada Podstavec 100mm EUZE-A100 1sada Přední kryt podstavce EUZE-T0600 2ks Jistič AC 16A, 1P, char B, 10kA LTN-16B-1 1ks Zásuvka 230V ZSE-03 CSN 230V/16A 30m Vodič ø 2,5mm 10ks Svorka řadová průchozí UT 2,5 1bal Samořezné šrouby 50ks/bal WA218 <u>Osvětlení</u> 1ks Svítidlo 600 lm, 100-240VAC

4. Dokončovací práce

- Označovací tabulky, štítky popis vodičů
- Protipožární prostup pod rozváděčem
- Ošetření spojů zemnění